

TABEL T.B.V. SLUITINGSJURIST (te gebruiken tijdens interview met de Brandweer)
 versie 30 april 2015

Adres: _____

Gebruiksfunctie: _____

Datum controle: _____

Adviseur: _____

x = voldoet niet

- = niet van toepassing of voldoet

| - / x | Bouwbesluit | | Korte omschrijving |
|-------|---------------|-------------------------------|---|
| | Stuur artikel | Voorschrift | |
| | | 1.16 (+ artikel 1a Woningwet) | Zorgplicht installaties (niet alleen br.veiligh.install, maar ook onveilige elektra) |
| | 2.87 | 2.88, 2.89, 2.90 | Ligging, omvang, WBDBO, brandcompartiment |
| | 2.97 | 2.98, 2.99, 2.100 | Ligging, omvang, WBDBO, subbrandcompartiment |
| | 2.111 | 2.113-2.114-2.115 | Beschermd route / Extra beschermd vluchtroute / Veiligheidsroute |
| | 6.1 | 6.3 | Noodverlichting |
| | 6.7 | 6.8 | Elektra voldoet niet |
| | 6.19 6.22 | 6.20 6.23 | Brandmeldinstallatie Ontruimingsinstallatie |
| | 6.22 | 6.24 | Vluchtrouteaanduidingen |
| | 6.22 | 6.25 | Draairichting deur |
| | 6.22 | 6.26 | Zelfsluitende deur |
| | 6.27 | 6.31 6.33 | Draagbare blustoestellen Aanduiding blustoestellen |
| | 6.35 | 6.36 | Brandweeringang |
| | 7.1 | 7.8 | Opslag in stookruimte |
| | 7.1 | 7.9 | Gebruik stooktoestel |
| | 7.1 | 7.10 | Plaatsen brandbare stoffen in vluchtroute |
| | 7.11 | 7.12 | Deuren in vluchtroutes te openen zonder gebruikmaking van losse voorwerpen |
| | 7.11 | 7.16 | Belemmeren van vluchtmogelijkheden, o.a. struikelgevaar |