



Gebouw Spui 10 te Amsterdam

Programma van Eisen (PVE)
Ontruimingsalarminstallatie

Documentnummer: 6068.13
23 juli 2019 **CONCEPT**

moBius
consult

BOUWFYSICA - AKOESTIEK - BRANDVEILIGHEID - DUURZAAM BOUWEN - INSTALLATIETECHNIEK - ONDERZOEK

Vestiging Driebergen
Patrimoniumstraat 1
3971 MR Driebergen
T 0343 51 28 86

Vestiging Delft
Mijnbouwstraat 110
2628 RX Delft
T 015 215 96 00

mail@moBiusconsult.nl · www.moBiusconsult.nl

moBius consult bv / KvK Utrecht 30109543

PVE ontruimingsalarminstallatie Spui 10 te Amsterdam



Bouwbesluit 2012

Regeling: CCV inspectieschema ontruimingsalarminstallatie

NORM: NEN 2575-1:2012 en NEN 2575-2: 2012 NEN 2575-3: 2012 NEN2575-4: 2013 NEN 2575-5: 2012

Documentnr.: 6068.13 PVE OAI Spui 10 Amsterdam

Uitgave: 10-07-2019

Pagina: 2 van 10

A1. Gegevens		
A1.1	Documentnummer:	6068.13 PVE OAI Spui 10 Amsterdam
A1.2	Datum opmaak:	10-07-19
A1.3	PVE-opsteller:	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> MoBius Consult Mijnbouwstraat 110 2628 RX Delft 015-2159600
A1.4	Certificeren:	Ontruimingsalarminstallatie <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen <input checked="" type="checkbox"/> Geldigheid:1 jaar Toelichting: Het Bouwbesluit eist geen certificering, maar omdat de brandmeldinstallatie geïntegreerd wordt met de sprinklerinstallatie is, is ervoor gekozen om de installatie wel te voorzien van een inspectiecertificaat.

PVE ontruimingsalarminstallatie Spui 10 te Amsterdam



Bouwbesluit 2012

Regeling: CCV inspectieschema ontruimingsalarminstallatie

NORM: NEN 2575-1:2012 en NEN 2575-2: 2012 NEN 2575-3: 2012 NEN2575-4: 2013 NEN 2575-5: 2012

Documentnr.: 6068.13 PVE OAI Spui 10 Amsterdam

Uitgave: 10-07-2019

Pagina: 3 van 10

A1.5	Bouwwerk:	<p>Naam: Spui 10 Amsterdam Soort: - Winkelfunctie - Kantoorfunctie - Woonfunctie</p> <p>Omschrijving Het gehele gebouw is een vrijstaand gebouw met bovenstaande gebouwfuncties en 7 bouwlagen.</p> <p>Verblijfshoogten en oppervlaktes Hoogste verblijfsvloer: - circa 22 m voor het kantoor 4^e en 5^e verd. - circa 13,5 m voor de winkelfunctie - grondniveau voor horeca Kelder voor keuken</p> <p>Totale oppervlakte: circa 4.000 m²</p> <p>De in het gebouw gelegen woningen, grenswisselkantoor, boven het grenswisselkantoor en de bij behorende trappen zijn geen onderdeel van dit PVE. Deze zullen minimaal afgescheiden worden met een WBDBO van 60 min.</p> <p>Adres: Spui 10 Telefoon: 1012 WZ Amsterdam</p>		
A1.6	Omgevings vergunning:	BWT 81-06-0196 (nieuwe noemen zodra bekend)		
	Gebruiksvergunning:			
A1.7	Eigenaar / Gebruiker:	<p>Eigenaar Naam: Contactpersoon: Mevrouw Adres:</p> <p>Naam beheerder ontruimingsalarminstallatie:</p>		
A1.8	Eisende partij(en):	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="507 1805 927 2074"> <input checked="" type="checkbox"/> Bevoegd gezag (Brandweer) <input type="checkbox"/> Verzekeraar <input type="checkbox"/> Eigenaar <input type="checkbox"/> Gebruiker </td> <td data-bbox="935 1805 1458 2074"> Contactpersoon: Contactpersoon: N.V.T. Contactpersoon: Contactpersoon: </td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Bevoegd gezag (Brandweer) <input type="checkbox"/> Verzekeraar <input type="checkbox"/> Eigenaar <input type="checkbox"/> Gebruiker	Contactpersoon: Contactpersoon: N.V.T. Contactpersoon: Contactpersoon:
<input checked="" type="checkbox"/> Bevoegd gezag (Brandweer) <input type="checkbox"/> Verzekeraar <input type="checkbox"/> Eigenaar <input type="checkbox"/> Gebruiker	Contactpersoon: Contactpersoon: N.V.T. Contactpersoon: Contactpersoon:			

Paraaf of Stempel
Eisende partij

Paraaf of stempel
eigenaar en gebruiker

Paraaf of Stempel
MoBius Consult

PVE ontruimingsalarminstallatie Spui 10 te Amsterdam



Bouwbesluit 2012

Regeling: CCV inspectieschema ontruimingsalarminstallatie

NORM: NEN 2575-1:2012 en NEN 2575-2: 2012 NEN 2575-3: 2012 NEN2575-4: 2013 NEN 2575-5: 2012

Documentnr.: 6068.13 PVE OAI Spui 10 Amsterdam

Uitgave: 10-07-2019

Pagina: 4 van 10

Bijlagen:

<i>Tekening-/ documentnr.</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Datum</i>
1844BA 08DV	Tekening kelder	16-07-2019
1844BA 08DV	Tekening begane grond	16-07-2019
1844BA 08DV	Tekening 1 ^o verdieping	16-07-2019
1844BA 08DV	Tekening 2 ^o verdieping	16-07-2019
1844BA 08DV	Tekening 3 ^o verdieping	16-07-2019
1844BA 08DV	Tekening 4 ^o verdieping	16-07-2019
1844BA 08DV	Tekening 5 ^o verdieping	16-07-2019
6068.12 PVE BMI Spui 10 Amsterdam	Programma van Eisen Brandmeldinstallatie	10-07-2019
6068.11 UPD SPR Spui 10 Amsterdam	Uitgangspunten document sprinklerinstallatie	10-07-2019

Van toepassing zijn de laatst uitgebrachte versies, ten tijde van opmaak van dit document waren dit bovenstaande data.

Eerdere PVE's, UPD en nota van aanvullingen komen met dit document te vervallen.

PVE ontruimingsalarminstallatie Spui 10 te Amsterdam



Bouwbesluit 2012

Regeling: CCV inspectieschema ontruimingsalarminstallatie

NORM: NEN 2575-1:2012 en NEN 2575-2: 2012 NEN 2575-3: 2012 NEN2575-4: 2013 NEN 2575-5: 2012

Documentnr.: 6068.13 PVE OAI Spui 10 Amsterdam

Uitgave: 10-07-2019

Pagina: 5 van 10

A2. Eisen							
	Omschrijving	Eis					
A2.1	Type ontruimingssignaal en wijze van activering (NEN 2575-1) BP = bedieningspaneel HBM = handbrandmelder ABM = automatische brandmelder SPR = sprinkler	Luid alarm:	BP	HBM	ABM	ABM <small>Samenvatting vulschrijven</small>	SPR
		<input type="checkbox"/> Luidalarminstallatie Type A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/> Luidalarminstallatie Type B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Stil alarm:	BP	HBM			
		<input type="checkbox"/> Stilalarminstallatie, draadloos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Stilalarminstallatie, met attentiepanelen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Toonsignaal en gecodeerd bericht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Toelichting:						
A2.2	Omvang ontruimingsgebied (NEN 2575-2/3 H14.2)	Ontruimingsgebied:					
		<input checked="" type="checkbox"/> Hele gebouw					
		<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>						
	Ruimten die van luid alarm mogen worden uitgesloten:						
	<input checked="" type="checkbox"/> Personeel ingang winkel.						
	Toelichting:						

PVE ontruimingsalarminstallatie Spui 10 te Amsterdam



Bouwbesluit 2012

Regeling: CCV inspectieschema ontruimingsalarminstallatie

NORM: NEN 2575-1:2012 en NEN 2575-2: 2012 NEN 2575-3: 2012 NEN2575-4: 2013 NEN 2575-5: 2012

Documentnr.: 6068.13 PVE OAI Spui 10 Amsterdam

Uitgave: 10-07-2019

Pagina: 6 van 10

A2.3	De taal of talen waarin een bericht moet worden uitgezonden. (NEN 2575-2 H6.2.2)	Alleen specificeren bij luidalarminstallatie type A: <input type="checkbox"/> Nederlands <input type="checkbox"/> Engels <input type="checkbox"/> Duits Toelichting:
A2.4	Systeembeschikbaarheid (NEN 2575-1/2 H4.4)	Alleen specificeren in afwijkende situaties waarbij moet worden afgeweken van de NEN 2575. <input checked="" type="checkbox"/> 99,7% <input type="checkbox"/> % vanwege: Toelichting:

PVE ontruimingsalarminstallatie

Spui 10 te Amsterdam



Bouwbesluit 2012
 Regeling: CCV inspectieschema ontruimingsalarminstallatie
 NORM: NEN 2575-1:2012 en NEN 2575-2: 2012 NEN 2575-3: 2012 NEN2575-4: 2013 NEN 2575-5: 2012
 Documentnr.: 6068.13 PVE OAI Spui 10 Amsterdam

Uitgave: 10-07-2019
 Pagina: 7 van 10

B1. Eisen				
B1.1	Alarmeringszones (NEN 2575-2/3 H14.3)	Nr.:	Alarmeringszones luidalarm	Aangestuurd door detectiezone
		1	Totaal	alle
		Bij atria: <input type="checkbox"/> alle ruimten die aan de atria grenzen.		
		Toelichting:		
B1.2	Locatie bedienpaneel (NEN 2575-2/3 H15.2.2 en 15.2.3)	Hoofdbedienpaneel <input checked="" type="checkbox"/> Personeel ingang winkel. Nevenbediendeel <input type="checkbox"/>		
		Toelichting:		

PVE ontruimingsalarminstallatie Spui 10 te Amsterdam



Bouwbesluit 2012

Regeling: CCV inspectieschema ontruimingsalarminstallatie

NORM: NEN 2575-1:2012 en NEN 2575-2: 2012 NEN 2575-3: 2012 NEN2575-4: 2013 NEN 2575-5: 2012

Documentnr.: 6068.13 PVE OAI Spui 10 Amsterdam

Uitgave: 10-07-2019

Pagina: 8 van 10

	Uitvoering bedienpaneel (NEN 2575-2/3 H10.2.2)	Alleen specificeren wanneer een tekstpaneel niet toereikend is. <input type="checkbox"/> Geografisch paneel	
		Toelichting:	
B1.4	Bijzondere omgevingsinvloeden alsmede akoestische eigenschap van ruimten die van invloed kunnen zijn op de projectie. (2575-2 H15.4, 15.5 en 8.1)	Ruimte	Omstandigheid
		Toelichting:	
B1.5	Kleur optische signaalgever (t.b.v. ontruiming) (2575-2/3 H10.2.2)	<input type="checkbox"/> Rood <input type="checkbox"/> Blauw <input type="checkbox"/>	
		Toelichting:	
B1.6	Doormelding van storingen (2575-2/3 H9.3)	<input type="checkbox"/> Intern 7 x 24 uurs bemande Locatie: <input checked="" type="checkbox"/> Particuliere Alarm Centrale (PAC) <input type="checkbox"/> Via brandmeldcentrale (gelijk aan de doormelding storing BMI)	
		Toelichting:	
B1.7	Aanvullende eisen	<input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> Ja, zie volgende pagina	
B1.8	Aanvullende opmerkingen	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja, zie bijlage	

PVE ontruimingsalarminstallatie Spui 10 te Amsterdam



Bouwbesluit 2012

Regeling: CCV inspectieschema ontruimingsalarminstallatie

NORM: NEN 2575-1:2012 en NEN 2575-2: 2012 NEN 2575-3: 2012 NEN2575-4: 2013 NEN 2575-5: 2012

Documentnr.: 6068.13 PVE OAI Spui 10 Amsterdam

Uitgave: 10-07-2019

Pagina: 9 van 10

Aanvullende eisen:

- Zie voor vertraging van het ontruimingssignaal het PVE van de brandmeldinstallatie;
- Door de eigenaar/gebruiker dient met een branddetectiebedrijf een onderhoudscontract afgesloten te worden voor de ontruimingsalarminstallatie conform de NEN 2654 deel 2;

PVE ontruimingsalarminstallatie Spui 10 te Amsterdam



Bouwbesluit 2012

Regeling: CCV inspectieschema ontruimingsalarminstallatie

NORM: NEN 2575-1:2012 en NEN 2575-2: 2012 NEN 2575-3: 2012 NEN2575-4: 2013 NEN 2575-5: 2012

Documentnr.: 6068.13 PVE OAI Spui 10 Amsterdam

Uitgave: 10-07-2019

Pagina: 10 van 10

C. Goedkeuring <i>Invullen door eisende partij(en) en PVE opsteller</i>			
	Partij	Gegevens	Handtekening
C1.1	Bevoegde autoriteit <input checked="" type="checkbox"/> Eisende partij	Naam: Straat: Plaats: Contactpersoon: Telefoonnr.: Datum:	
C1.2	Verzekeraar <input type="checkbox"/> Belanghebbende <input type="checkbox"/> Eisende partij	Naam: N.V.T. Straat: Plaats: Contactpersoon: Telefoonnr.: Datum:	
C1.3	Eigenaar <input checked="" type="checkbox"/> Eisende partij <input type="checkbox"/> Belanghebbende	Naam: Straat: Plaats: Contactpersoon: Telefoon: Datum:	
C1.4	Gebruiker <input checked="" type="checkbox"/> Eisende partij <input type="checkbox"/> Belanghebbende	Naam: Straat: Plaats: Contactpersoon: Telefoonnr.: Datum:	
C1.5	PVE-opsteller	Naam: moBius consult Adres: Mijnbouwstraat 101 Plaats: 2628 RX Delft Contactpersoon: XXXXXXXXXX Telefoonnr.: 015-2159600 Datum: 10-07-2019	

Paraaf of Stempel
Eisende partij

Paraaf of stempel
eigenaar en gebruiker

Paraaf of Stempel
MoBius Consult