

From Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied <behandelaarzaak@odnzk.nl>  
Subject **Verzoek aanpassing project – Zaak 12409444 – OLO-8200459**  
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @odnzk.nl, LITT Events V.O.F. 5.1, 2, e @urbansync.nl, Creative Agency B.V.  
5.1, 2, e @littevents.nl, 5.1, 2, e @amsterdam.nl, 5.1, 2, e @amsterdam.nl  
Date March 29, 2024 at 2:37:32 PM UTC

Geachte heren,

Wij hebben uw plan door de brandweer en onze constructeur laten toetsen.  
Bijgaand mailen wij u een brief met hun adviezen.  
Verder is in de brief aangegeven welke gevraagde aanvullende gegevens nog niet zijn ontvangen en wordt een reactie op de tekeningen gegeven.  
Bijgaand mailen wij u 4 tekeningen met daarin vragen en opmerkingen aangegeven.

Afgezien van het nog aanvullen en deels aanpassen van enkele tekeningen, zit het knelpunt met name in de brandveiligheid. De diepte van het besloten deel van de tunnel en ingang resulteren in een erg lange loopafstand om bij brand door rook te vluchten. En de opstelling van de deuren voldoet niet aan de eisen uit het Bouwbesluit. Waarschijnlijk kan uw brandveiligheidsadviseur u hierbij helpen.  
Brandweer Amsterdam-Amstelland is bereid in een gesprek via Teams hun advies toe te lichten en een eventuele oplossing van uw adviseur te bespreken.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e  
5.1, 2, e  
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied  
Telefoonnummer: 5.1, 2, e

Met deze verwijzing kunt u via onze website documenten/gegevens uploaden die betrekking hebben op deze zaak.

Via de onderstaande verwijzing is het mogelijk documenten te bekijken en toe te voegen aan het dossier (de verwijzing is te gebruiken tot 12-04-2024):  
[https://mzardloket.odnzk.nl/mzard/!verwijzing?](https://mzardloket.odnzk.nl/mzard/!verwijzing?mRef=5.1, 2, e)  
mRef=5.1, 2, e

Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie onderaan uw reactie laat staan:  
mzrdref0z4mxpfp16f7dl4lqwc6r42po4zh7onew525qf9gferdrzm