

Subject: FW: 05-02-2015 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure - 2649409.out Document ontwerpbeschikking verlenen.rtf

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 12 december 2023 09:20

Aan: 5.1.2,e 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: 05-02-2015 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure - 2649409.out Document ontwerpbeschikking verlenen.rtf

Dag 5.1.2,e

Sinds 2012 is goedkeuring en stempel door de brandweer niet meer verplicht. Dit gaf onze beleidsadviseur en collega jurist aan.

Groet,

5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

Verzonden: maandag 11 december 2023 16:01

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: 05-02-2015 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure - 2649409.out Document ontwerpbeschikking verlenen.rtf

Hoi 5.1.2,e

Ik heb 5.1.2,e gesproken, hij geeft aan dat hij en 5.1.2,e niet van 5.2.1 zijn en dat hij geen antwoord kan geven omdat hij van 5.1.2,e is. Hij geeft juist aan dat ik daarvoor bij jou moet zijn. Ken je misschien iemand anders op jou afdeling die hier antwoord op weet.

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

Verzonden: vrijdag 8 december 2023 12:08

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: 05-02-2015 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure - 2649409.out Document ontwerpbeschikking verlenen.rtf

Hoi 5.1.2,e

Zoals zojuist besproken, zie hieronder twee collega's die als vergunningverlener werken.

- 5.1.2,e (5.1.2,e@amsterdam.nl)
- 5.1.2,e (5.1.2,e@amsterdam.nl)

Veel succes!

Groet,

5.1.2,e

Van: 5.1.2,e

Verzonden: vrijdag 8 december 2023 11:17

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: 05-02-2015 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure - 2649409.out Document ontwerpbeschikking verlenen.rtf

Hoi 5.1.2,e

Ik weet de vergunningverleningsprocedure helaas niet heel goed. Wat ik weet, en helaas niet in detail, is dat een gelijkwaardige oplossing naar de brandweer wordt gestuurd voor advies. Het UPD/PvE wordt samen met het masterplan aangeleverd om de gelijkwaardige toepassing van de sprinklerinstallatie te beschrijven. Deze documenten horen bij de beoordeling van die gelijkwaardigheid en zouden dus door de brandweer beoordeeld moeten zijn en daarom een onderdeel van het advies moeten zijn. Het PvE kan dan of goedgekeurd zijn of niet en verzocht kan worden om aanvullingen te doen aan het PvE. Dat wordt dan in het advies van de brandweer aangegeven. Ik weet echter niet of een stempel wel verplicht is maar ik heb het eerder bij een andere PvE wel gezien. Met een stempel van de brandweer wordt dan duidelijk gemaakt bij welk advies het PvE hoort.

De vergunningverleners zullen deze procedure meer in detail weten en ook of er wel eens PvE's zijn die geen stempel hebben maar wel zijn goedgekeurd en of dat voorkomt. 5.2.1

5.2.1

Het advies van de brandweer is overigens wel een advies dus het is aan het bevoegd gezag (gemeente) om te beoordelen of de gelijkwaardigheid wel of niet wordt geaccepteerd. Het advies van de brandweer kan ook opzij worden gelegd. Ik geloof dat de vergunningverlener dan wel moet onderbouwen waarom het advies niet is meegenomen in de vergunningverlening. Dus dat gebeurt volgens mij niet vaak.

Groet,

5.1.2,e

Van: 5.1.2,e @amsterdam.nl>

Verzonden: donderdag 7 december 2023 18:27

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: 05-02-2015 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure - 2649409.out Document ontwerpbeschikking verlenen.rtf

Hoi 5.1.2,e

4.1.4

Op de masterplan zit een stempel van de brandweer. Bij de UPD/PvE niet, hoort dit normaal gesproken ook goedgekeurd te worden door de brandweer?

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

Verzonden: woensdag 6 december 2023 20:30

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: 05-02-2015 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure - 2649409.out Document ontwerpbeschikking verlenen.rtf

Hoi 5.1.2,e

Ik zag dat je me gebeld hebt inderdaad. Morgen bellen is prima!

Tot morgen.

Groet,

5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

Verzonden: woensdag 6 december 2023 17:48

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: 05-02-2015 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure - 2649409.out Document ontwerpbeschikking verlenen.rtf

Hoi 5.1.2,e

Zou je mij kunnen terugbellen als je nog werkt tenminste en anders probeer ik het morgen weer.

Groet,

5.1.2,e