

Toetsrapportage constructieve beoordeling

Algemene gegevens

Projectlocatie : Haarlemmerplein 2, Amsterdam
Projectomschrijving : Het renoveren, transformeren en optoppen van Haarlemmerplein 2.
OLO nummer : OLO-6680767

Opdrachtgever : Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Centrum
Bouwwerktype : 6. Niet wonen met meer dan één bouwlaag
Bomcategorie : BV6
Type toets : Inhoudelijke toets (dgk)
Toetsnummer : 1
Datum : 24-1-2024

Risicoprofiel

Het risicoprofiel is afwijkend t.o.v. de standaard toetsmatrix.
Reden voor afwijking : Capaciteitstekort

Conclusie

Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan.

Disclaimer

Dit document betreft de onderbouwing van het gekozen toetsniveau conform het vastgestelde beleid.

Dit document is opgesteld ten behoeve van informatieverstrekking aan het bevoegd gezag en niet bedoeld voor derdenverstrekking.

Toetsrapport

Inhoudelijke toets (dgg)

Toetsnummer - 1

Onderwerp: aDGK-01 constructie dakopbouw

24-1-2024

| Nr. | Aspect | Standaard-toetsniveau | Gekozen toetsniveau | Bevinding/opmerking | Conclusie | Benodigde aanvulling(en) |
|---|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1. | Algemeen 1: Hoofdopzet | | | | | |
| 1.1 | Gevolgklasse en ontwerplevensduur | | | Conform NEN-EN 1990. | Voldoet | |
| 1.2 | Gewichts- en stabiliteitsberekeningen. | 3 | 2 | Conform NEN-EN 1991. | Voldoet | |
| 1.3 | Belastingen, belastingcombinaties, schematisatie | 3 | 2 | Conform NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991. | Voldoet | |
| <p>Conclusie : Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan.</p> | | | | | | |

Toelichting toetsniveau's:

1. Uitgangspuntentoets (Bevatten de stukken voldoende informatie over de uitgangspunten?)
2. Visueel toetsen (Kloppen de uitgangspunten en lijken de uitkomsten aannemelijk?)
3. Representatief toetsen (Controle van de belangrijkste onderdelen)
4. Integraal toetsen (Alles controleren)