



# BRANDWEER

Amsterdam-Amstelland

Stadsdeel West

T.a.v. mevrouw 5.1, 2, e

Postbus 57239

1040 BC Amsterdam

Datum 29 oktober 2024

Telefoon 020-5.1, 2, e

Onze referentie 2024/2507/ADVS

E-mail 5.1, 2, e @brandweeraa.nl

Uw referentie Z/24/2395377

Behandelend adviseur 5.1, 2, e

Adres Centrale Groothandelsmarkt 170

Onderwerp Toets aanvraag evenement

Geachte mevrouw 5.1, 2, e

Naar aanleiding van uw verzoek om advies van 17 oktober 2024 berichten wij u als volgt.

Uw opdracht betreft het beoordelen op brandveiligheidsaspecten van een vergunningsaanvraag voor het evenement 'Amsterdam 750 – IJsbeelden festival' van 21 december 2024 t/m 10 maart 2025 ter plaatse van de Centrale Markthal aan de Centrale Groothandelsmarkt 186 te Amsterdam.

Voor dit advies hebben wij de volgende documenten beoordeeld:

- Aanvraagformulier;
- Veiligheidsplan versie 1.0 van 25-9-2024;
- Duurzaamheidsplan;
- Totaal terrein, versie 1.5 van 30-9-2024;
- Totaal site, versie 1.5 van 30-9-2024;
- Toiletten, versie 1.5 van 30-9-2024;
- Toiletten (2), versie 1.5 van 30-9-2024;
- Mobiliteitsplan, versie 1.0 van 24-9-2024;
- Beheerprotocol loopbrug;
- Beheersplan constructies en tent, Art below zero;
- Art below zero mobiliteitstekening versie 1.0 van 24-9-2024;
- Productie, versie 1.5 van 30-9-2024.

Ter kennisname ontvangen:

- Tentboek ES110, doc.nr. 22.05.00359.1 van 12-5-2022,
- Tentboek EVOII, rev. 2 van 8-5-2024;
- Tentboek muziek kiosk;
- Brochure art below zero;

Met betrekking tot dit evenement hebben wij niet eerder geadviseerd.

## Regelgeving en documenten

Wij hebben deze aanvraag om een evenementenvergunning getoetst aan:

- De relevante voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken uit hoofdstuk 6 van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL);

### Bezoekadres

IJ-tunnel 4  
1011 TA Amsterdam

### Postadres

Postbus 92171  
1090 AD Amsterdam

(020) 5.1, 2, e

5.1, 2, e @veiligheidsregioaa.nl  
www.brandweeraa.nl/amsterdam-amstelland



### **Overige documenten**

Verder hebben wij gebruik gemaakt van onderstaande documenten:

- Handreiking voor een brandveilig evenement, Brandweer Amsterdam-Amstelland, versie 1.1 d.d. 1 januari 2018.

### **Conclusie**

**Onze conclusie is dat de aanvraag evenementenvergunning voldoet aan de hierboven genoemde regelgeving.**

Hieronder willen wij nog de volgende punten onder de aandacht brengen.

### **Brandveiligheidsinstallaties**

De volgende brandbeveiligingsvoorzieningen moeten tijdens het evenement aanwezig te zijn:

- Gebouwgebonden installaties;
- Draagbare blustoestellen, conform Besluit Draagbare Blustoestellen;
- Noodverlichting, conform NEN-EN 1838;
- Vluchtrouteaanduiding, conform NEN-EN 1838 en NEN-EN-ISO 7010.

### **Omgevingsplan**

Wij gaan er van uit dat de locatie (gebouw of terrein) voldoet aan het omgevingsplan voor het gebruik hiervan met bijeenkomstfunctie.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via bovengenoemd telefoonnummer.

Vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Adviseur Risicobeheersing

*Bijlagen: geen*