

Toelichting Afvoerinstallatie:

Vraag 1:

Ten behoeve van de bedrijfsvoering is het noodzakelijk om een afvoer bovendaks te plaatsen.

Vraag 2:

De bovenliggende verdiepingen zijn reeds verbouwd en niet in eigendom van de begane grond, hierdoor is het niet mogelijk om een kanaal inpandig te laten verlopen.

Vraag 3:

Op dit moment zijn er geen afvoeren aanwezig. Indien men de capaciteit van de toekomstige installatie zal vergroten, zal men de afvoerpijpen vervangen.

Vraag 4:

Bij de engineering van het kanaalwerk wordt voor de akoestiek de juiste dimensionering aangehouden en bij de montage worden de juiste beugels en trillingsdempers toegepast.

Vraag 5:

Benodigde luchtafvoer capaciteit is afgestemd om de minimaal benodigde capaciteit van de kookapparatuur (VDI-norm).

Vraag 6:

Voor de omwonende is rekening gehouden met de positie van het kanaalwerk. Er is gekozen voor een blinde gevel waarbij het zicht van minimaal wordt belast.

Vraag 7:

De afvoerpijpen zullen in een onopvallende kleur worden uitgevoerd.
(zoals gegalvaniseerd staal, antraciet of een andere grijs tint)

Constructieve gegevens:

