

Toetsrapport

Constructieve beoordeling van gegevens/documenten voor het (bouw)project met de volgende gegevens:

Projectlocatie: 5.1.2.e Amsterdam

Projectomschrijving: Het maken van een dakopbouw

Aanvraagnummer: OLO-7220051

Toetsnummer - 0

23-11-2022

Nr.	Aspect	Bevinding/opmerking	Conclusie	Benodigde aanvulling(en)
1.	Algemeen 1: Hoofdopzet			
1.1	Gevolklasse en ontwerplevensduur	Conform NEN-EN 1990.	Voldoet	
1.2	Gewichts- en stabiliteitsberekeningen.	Dit aspect is eerder door 5.1.2.e positief beoordeeld in OLO-5967401. Derhalve is dit niet opnieuw beschouwd.	Voldoet	
1.3	Belastingen, belastingcombinaties, schematisatie	Dit aspect is eerder door 5.1.2.e positief beoordeeld in OLO-5967401. Derhalve is dit niet opnieuw beschouwd. Het dakterras is in deze revisie vervallen.	Voldoet	
3.	Onderdeel 1: Stabiliteitselementen en elementen die bij bezwijken tot voortschrijdende instorting kunnen leiden			
3.1	Kernwanden en stabiliteitswanden - HSB	Dit aspect is eerder door 5.1.2.e positief beoordeeld in OLO-5967401. Derhalve is dit niet opnieuw beschouwd.	Voldoet	
3.2	Windverbanden/portalen	Dit aspect is eerder door 5.1.2.e positief beoordeeld in OLO-5967401. Derhalve is dit niet opnieuw beschouwd.	Voldoet	
3.3	Bestaande fundering	De NEN 8707 is op 1 januari 2021 aangenomen en is dus de toetsing-/bepalingsmethode voor bestaande funderingen. Hierin zijn de regels voor de beoordeling van bestaande funderingen en de beoordeling van belastingverhogingen op bestaande funderingen aangescherpt. Volgens de NEN 8707 moet gecontroleerd worden of de belasting op de fundering niet groter is dan zijn sterkte/draagvermogen	Ontbreekt	E.e.a. ter toetsing.
3.4	Vloerdragende balken	Dit aspect is eerder door 5.1.2.e positief beoordeeld in OLO-5967401. Derhalve zijn enkel de bijgevoegde balken inhoudelijk beoordeeld.	Voldoet	
7.	Onderdeel 5: Platte en schuine daken			
7.1	Gordingen/sporen	Dit aspect is eerder door 5.1.2.e positief beoordeeld in OLO-5967401. Derhalve is dit niet opnieuw beschouwd.	Voldoet	
Conclusie		: Het is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan.		