

From: "5.1,2,e" <behandelaarzaak@odnzk.nl>
Sent: Mon, 4 Apr 2022 16:12:19 +0200
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "info@everspartners.nl" <info@everspartners.nl>
Subject: OLO-6680767; Haarlemmerplein 2, Amsterdam - Vragen / opmerkingen constructie



Geachte heer/mevrouw,

Dit bericht betreft het (bouw)project met de volgende gegevens (zaak 10961243):

Projectlocatie: Haarlemmerplein 2, Amsterdam
Projectomschrijving: Renovatie en optoppen
Aanvraagnummer: OLO-6680767

Wij hebben enkele vragen/opmerkingen.

Een controle van de fundering conform NEN 8707 ontbreekt nog steeds. voldoende archief gegevens aanwezig om de fundering te controleren.
volgens archief kunnen de palen 400 kN dragen, uit berekening niet duidelijk of de palen in de nieuwe situatie voldoet aan deze eis.

controle van de fundering op basis van van alleen "een acceptabele" belasting toename is niet akkoord ongeacht de belastingtoename. omdat deze niks zegt over de draagvermogen van de fundering.

gaarne een controle van de fundering aanleveren conform NEN 8707, alvast dank.

Mocht u verder nog vragen hebben dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

Adviseur constructieve veiligheid

Team Constructieve Veiligheid
Directie Toezicht & Handhaving
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verzorgt in opdracht van het bevoegd gezag in het Noordzeekanaalgebied de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving voor bodem, milieu en bouw.

Meer informatie vindt u op www.odnzk.nl

Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie onderaan uw reactie laat staan:

mzrdrefhcx08d3u5ng0b0w3t1ewjm6mybq1zynvybdih3rsferdrzm