

## **BIJLAGE behorende bij brief met kenmerk BWT 35-15-3072**

Constateringen en de te nemen maatregelen c.q. te treffen voorzieningen.

**C100 Bouwbesluit 2012 - Brandveiligheid**

**C107 Blusmiddelen**

De blusmiddelen ontbreken of voldoen niet.

Dit is in strijd met het Bouwbesluit 2012 - afdeling 6.7 - aansturingsartikel 6.27.

U dient ervoor te zorgen dat de blusmiddelen aanwezig, gekeurd en zichtbaar bevestigd zijn.

**C200 Bouwbesluit 2012 - Bouwkundige gebreken**

**C208 Elektriciteit**

De voorziening voor elektriciteit voldoet niet.

Dit is in strijd met de Nederlandse Norm (NEN) 1010.

U dient ervoor te zorgen dat de elektrische installatie voldoet aan de voorschriften en een keuringsrapport van een erkend installateur aanwezig te hebben.