

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @gmail.com>
Subject **Re:5.1, 2, e 1018GT Amsterdam - Adviezen Z2022-C001800**
To 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e @van-maarschalkerwaard.com>
Date May 16, 2022 at 12:52:41 PM UTC

Geachte heer 5.1, 2, e

Zojuist heb ik de aangepaste tekeningen ingediend via het OLO.
Opdrachtgever heeft besloten om de nieuwe balkons te laten vervallen, daarmee laten we ook de kozijnen in de achtergevel als bestaand.
De constructie is op dit nieuwe plan aangepast en ook ingediend.
Het plan betreft dus (op het nieuwe dakraam) slecht een interne wijziging.

Hopelijk kan de aanvraag snel doorgang vinden.
Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
STUDIO . B

Op wo 11 mei 2022 om 20:57 schreef loket <loket@vth.amsterdam.nl>:

Beste 5.1, 2, e

Hierbij verzend ik u het advies welstand en constructie, graag ontvang ik voor 16 mei 2022 een gewijzigde tekening en constructieve berekening. Indien deze termijn te kort is adviseer ik u om een verzoek tot opschorting van 6 weken aan te vragen in reactie op deze mail.

Advies welstand

Advies: **Akkoord onder voorwaarde**

De extra detaillering voor de nieuwe kozijnen/ramen/deuren voldoet aan de criteria. De balkons hebben een schoorconstructie ter hoogte van het hek en dat uitgevoerd wordt in dezelfde kleur. De balkons moeten in breedte beperkt worden. De metselwerk penanten dienen vrijgehouden te worden. Door de schoorconstructie mag het hekwerk net op het metselwerk naast de kozijnen aansluiten.

Advies Constructie

Advies: **Niet akkoord**

controle bestaande fundering conform NEN8707 op basis van aanwezige paalcapaciteit onder nieuwe belasting omstandigheden ontbreekt.

controle wanddikte koker op spreiden oplegspanning vanuit staal op bestaand metselwerk ontbreekt. met andere woorden, voldoet de wanddikte van 5.6mm van de koker op de oplegspanning gelijkmatig over het oplegvlak te spreiden zoals in de berekening wordt aangenomen.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Medewerker Vergunningen Bouw
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Stadsdeel Zuid, Centrum en West

Gemeente Amsterdam

5.1. 2. e @amsterdam.nl
065.1, 2, e

TIP: Duurzaam verbouwen - korting op de leges

Als u duurzaam gaat verbouwen kunt u in aanmerking komen voor korting op de leges voor een omgevingsvergunning. Zie <https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?caseid=%7b35E4893B-EE26-4D8D-AC88-89A092BC12D8%7d> voor de voorwaarden