

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
Subject RE: Waterput Sixhaven  
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
Date November 13, 2023 at 9:51:40 AM CET

Microsoft Exchange Server;converted from html;

Hoi  
Mooi dat je er een aannemer op af hebt gestuurd. Dit is volgens mij de eerste stap, er moet ook een degelijke aansluiting in de put worden gemaakt en een leiding worden getrokken naar de hondenspeeltuin. Heb je die opdracht ook aan de aannemer gegeven?

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e  
5.1, 2, e  
Projectleider PMB

**Gemeente Amsterdam**

Van: 5.1, 2, e  
Verzonden: maandag 13 november 2023 09:25  
Aan: 5.1, 2, e ; 5.1, 2, e  
Onderwerp: FW: Waterput Sixhaven

Beste beiden,  
Zoals enige tijd geleden besproken, staat er water in de put bij de moestuinschool. Ik heb bij aanneme 5.1, 2, e en kostenraming opgevraagd en hij zou voor een kleine leeggepompt en gecontroleerd kunnen worden op lekkage. Zie onderstaande mail voor een nadere toelichting. Het zijn de kosten niet, maar ik wil hem wel eerst langs jullie laten gaan.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e  
5.1, 2, e rojectleider

Ingenieursbureau  
Team PM Noord

**Gemeente Amsterdam**

T: 5.1, 2, e  
E: 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e & Partners BV 5.1, 2, e 5.1, 2, e partnersbv.nl>  
Verzonden: maandag 13 november 2023 09:08  
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
Onderwerp: Waterput Sixhaven

Beste  
Ik ben even wezen kijken bij de waterput (zie foto onderstaand).  
Lijkt er op dat het grondwater/regenwater is wat in de put staat.

Indien het lekkage van de waterleiding is zou er een constante stroom water te zien moeten zijn en zou het water tot aan de deksel moeten staan.  
Mijn advies is om de put leeg te pompen en schoon maken en voor de zekerheid lopen we alle koppelingen dan na op lekkage.

Kostenopgaaf:

Monteur met servicebus 3,0 uur 5.1, 2, f 5.1, 2, f  
Pomp met aggregaat 1,0 maal 5.1, 2, f 1, 2, f

Subtotaal 5.1, 2, f  
AK&WR 10% 5.1, 2, f  
Uitvoering 2% 5.1, 2, f

**Totaal excl. BTW 5.1, 2, f**

Ik hoor graag of wij u van dienst mogen zijn!  
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e  
5.1, 2, e & Partners BV  
5.1, 2, e  
5.1, 2, e Amsterdam  
T. 020 6333681  
M. 5.1, 2, e  
E. 5.1, 2, e @partnersbv.nl  
I. www.5.1, 2, e partnersbv.nl  
KvK-nummer: 67318495  
OB-nummer: N 5.1, 2, e B01  
IBAN. 5.1, 2, e  
G-Rek. IBAN. 5.1, 2, e

De informatie in dit e-mailbericht, inclusief eventuele meegezonden bestanden, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.  
Openbaarmaking aan derden, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na toestemming van 5.1, 2, e en Partners BV.  
Mocht deze e-mail niet voor u bestemd zijn, wilt u dan zo vriendelijk zijn ons dit te laten weten en dit bericht te verwijderen.

5.1, 2, e



Van: 5.1, 2, e & Partners BV 5.1, 2, e @5.1, 2, e partnersbv.nl>  
Verzonden: zaterdag 11 november 2023 11:5  
Aan: 5.1, 2, e & Partners BV 5.1, 2, e @5.1, 2, e partnersbv.nl>  
Onderwerp:

