

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: maandag 26 november 2012 17:24
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Onderwerp: FW: advies nieuwbouw Raamplein

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: vrijdag 16 november 2012 15:54
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Onderwerp: advies nieuwbouw Raamplein

Beste 5.1, 2, e

Bij deze het advies van onze afdeling over jullie voorstel van 1 november 2012.

Het voorgestelde volume is akkoord. De voorgestelde 'nisjes' met een diepte van 60 cm aan de Raamstraat zijn erg kwetsbaar in deze straat. Het is diep genoeg om gebruikt te worden als plekje om te schuilen. Wij adviseren een diepte van maximaal 30 cm.

Wat betreft het parkeren hebben we twijfel over het voorgestelde aantal parkeerplaatsen. We gaan hierover in overleg met anderen binnen het stadsdeel, waaronder ook 5.1, 2, e 5.1, 2, e Het resultaat kan ik je 29 of 30 november doorgeven.

Tot slot vinden wij nog steeds dat het voorstel onvoldoende inspeelt op de typologie van de hoek. In de architectuur is het gegeven dat het hier om een hoek van een bouwblok gaat wat ons betreft nog niet overtuigend uitgewerkt. Maar met dit deel van het advies gaan wij ons misschien wat veel begeven op het terrein van welstand. Ga dus vooral zelf naar welstand om het plan toe te lichten en advies te vragen. De welstand zal ons wel vragen naar de voorwaarden die wij jullie hebben meegegeven. Dit punt komt dan uiteraard ook aan de orde.

Als je nog vragen hebt, hoor/lees ik het graag.

Hartelijke groet en een mooi weekend voor straks.

5.1, 2, e

5.1, 2, e
[Projectleider Vernieuwing bestemmingsplannen](#)

Afdeling Realisatie Fysiek
Directie Omgevingsmanagement
Stadsdeel Centrum, gemeente Amsterdam
T (020) 256 4453
F (020) 256 4455
ma-wo-do-vr

Bezoekadres
Amstel 1 (Stopera)

Postadres
Postbus 202
1000 AE Amsterdam