

In de berekening zijn twee soorten kierdichting toegepast de deuren moeten aan de boven- en zijkanten worden voorzien van een dubbele kierdichting. Bij de dorpel is het niet mogelijk een dubbele kierdichting toe te passen, hier dient een valdorpel te worden toegepast, welke overeenkomt met een enkele kierdichting.

De kieldichtingsprofielen dienen bij voorkeur in de draaiende delen te worden geïntegreerd en dienen een indrukking van tenminste 3,5 mm te hebben.

Enkele kierdichting

Beglazingsrand

Naden

De aansluitingen van de kozijnen op de gevelconstructies van alle appartementen moeten tenminste aan één zijde worden afgewerkt met elastisch blijvende kit, zonodig aangebracht op voegband (kwalificatie 'geluidisolatiewaarde 55 dB conform IWB).

In onderstaande paragrafen wordt een overzicht gegeven van de benodigde geluidwerende voorzieningen voor woningtype T2. Deze voorzieningen zijn maatgevend voor alle woningen die worden ontsloten via een corridor én die uitgevoerd zijn met een besloten entreehal in de woning.

Dubbele beglazing met ruiten van 4 en 6 mm dik, waartussen een luchtgevulde spouw van 12 mm. Verkeerslawaaï gewogen isolatie: 28,3 dB(A) (uit 'Herziening rekenmethode geluidwering gevels').

Er dienen massief houten deuren toegepast te worden. De dikte van de deur bedraagt 38 mm, de massa van de deur bedraagt 27 kg/m². Verkeerslawaaigewogen isolatie: 29,9 dB(A) (code D2 uit 'Herziening rekenmethode geluidwering gevels').

