

oktober 1970

Plaatsaanduiding : Haarlemmerplein 2
Aanvrager : Arthur Staal . architect B.N.A.
Opdrachtgever : Amsterdam-Rotterdam Bank

Hinderwetseisen.

1. Toevoerluchtopening "laag" $5 \text{ cm}^2/\text{Mcalh.ketelcap. min} 2,5 \text{ dm}^2$.
2. Ventilatieopening $1,5 \text{ cm}^2/\text{Mcalh. ketelcap. min. } 2,5 \text{ dm}^2$.
3. Afdekking van P.C. op metaalgaas dik 2 cm.
4. Schoorsteen volgens G.A.V.O. 1963.

