

From: 5.1.2.e 5.1.2.e brandweeraa.nl>
Subject: Re: 2025-04-08 OF067260 Woningen Van Eeghenstraat 94-98 te Amsterdam - overdrukinstallatie
To: 5.1.2.e 5.1.2.e amsterdam.nl>, 5.1.2.e kingspan.com" 5.1.2.e kingspan.com>
Cc: Serviceteam RB 5.1.2.e brandweeraa.nl>, 5.1.2.e 5.1.2.evan" 5.1.2.e brandweeraa.nl>
Date: April 18, 2025 at 11:06:59 AM CEST

Geachte heer 5.1.2.e

Bij deze een terugkoppeling op uw vraag. Er is geen andere reden voor het aanbrengen van een brandmeldinstallatie dan de aansturing van de overdrukinstallatie. Wij hebben zojuist ons meest recente advies (d.d. 25 maart 2025) bekeken en zien dat hierin per abuis ook is verwezen naar een brandmeldinstallatie met volledige bewaking en ontruimingsalarminstallatie type B. Deze verwijzingen kunnen als niet van toepassing worden beschouwd. Onze excuses voor deze verwarring.

Verder benadrukken wij dat een gecombineerd programma van eisen (PvE) is toegestaan, mits het duidelijk en gestructureerd is én alle normatieve eisen uit beide normen (NEN 2535 voor brandmelding, conform bijlage C, en NPR6096-2 + NEN-EN 12101-6 voor overdrukinstallaties) volledig worden behandeld.

In het kader van de certificering merken wij aanvullend op dat het af te geven inspectiecertificaat wel geldig moet zijn voor zowel de overdrukinstallatie als de brandmeldinstallatie.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Vriendelijke groet,

5.1.2.e
Adviseur Risicobeheersing

M: 5.1.2.f



Brandweer Amsterdam-Amstelland
Kazerne Nico | IJ-tunnel 4 | 1011 TA | Amsterdam
www.brandweeraa.nl

Van: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 16 april 2025 14:12
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e brandweeraa.nl>
CC: Serviceteam RB 5.1.2.e brandweeraa.nl>
Onderwerp: FW: 2025-04-08 OF067260 Woningen Van Eeghenstraat 94-98 te Amsterdam - overdrukinstallatie

Beste heer 5.1.2.e

Dank voor het terugbellen en voor het fijne gesprek.
De heer 5.1.2.e heeft een vraag, zie hieronder in de verzonden mail.

Is het mogelijk deze vraag te beantwoorden?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Senior Handhaver Bouw en Gebruik
Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving
Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid

5.1.2.e
5.1.2.e amsterdam.nl
President Kennedylaan 923, flex 3e verdieping
Postbus 74019, 1070 BA, Amsterdam

Van: 5.1.2.e 5.1.2.e kingspan.com>
Verzonden: dinsdag 8 april 2025 16:07
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e amsterdam.nl>
CC: 5.1.2.e 5.1.2.f
Onderwerp: 2025-04-08 Woningen Van Eeghenstraat 94-98 te Amsterdam - overdrukinstallatie

Geachte heer 5.1.2.e

IK richt mij tot u inzake het schrijven van de brandweer Amsterdam-Amstelland met kenmerk 2025/3565/ADVS (OLO-7566129 / 2024-12-03 OF067260) met datum 25-maart-2025.

Mijn naam is 5.1.2.e van Kingspan Light + Air en ik ben de ontwerper van de overdrukinstallatie ten behoeve van het trappenhuis van genoemd project. Deze overdrukinstallatie dient bij brand aangestuurd te worden vanuit een automatisch trappenelectrosysteem. Als het pand uitsluitend om deze reden wordt voorzien van een branddetectiesysteem, kan deze worden uitgevoerd conform bijlage C van NEN2535. De uitgangspunten voor de uitvoering/omvang mag dan worden omschreven in het PvE van de overdrukinstallatie en de certificering mag worden gecombineerd in het certificaat van de overdrukinstallatie.

Mijn concrete vraag aan u en dus ook aan de heer 5.1.2.e van Brandweer Amsterdam-Amstelland:

- is er een andere reden, dan de reden "aansturing overdrukinstallatie" waarom het pand van een brandmeldinstallatie voorzien moet worden?

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

5.1.2.e
rojectadviseur Rookbeheersingssystemen



Kingspan Light + Air Netherlands b.v.
Linie 48, 5405 AN Uden | Netherlands
| M: 5.1.2.f
E 5.1.2.e kingspan.com

www.kingspanlightandair.nl



This email and its attachments may be confidential and are intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. Any views or opinions expressed are solely those of the author and do not necessarily represent those of Kingspan Limited. If you are not the intended recipient of this email and its attachments, you must take no action based on the contents of this email. If you have received this email in error, please notify the sender immediately. Do not disseminate, distribute or copy this email. Kingspan Light + Air Netherlands b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook voortvloeiende uit het gebruik van de e-mail berichten van Kingspan Light + Air Netherlands B.V. van toepassing.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.