

De bestuurscommissie van stadsdeel Zuid
T.a.v. [REDACTED]
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam

Bezoekadres
Ebbehout 31
1507 EA Zaandam

Postbus 209
1500 EE Zaandam

www.odnzkg.nl

Betreft: advies bouwconstructies ten behoeve van vergunningverlening

Geachte [REDACTED]

Op uw verzoek hebben wij constructieve aspecten beoordeeld aangaande het project met de volgende kenmerken:

Projectlocatie: Willemsparkweg 220 – H, Amsterdam
Projectomschrijving: het uitvoeren van funderingsherstel en groot onderhoud
Aanvraagnummer: OLO-3453599

In het kader van dit verzoek hebben wij documenten ter beoordeling gekregen. Wij hebben het ontwerp van de bouwconstructie(s) waar de documenten betrekking op hebben beoordeeld op de van toepassing zijnde eisen van het bouwbesluit.

Na toetsing van de aangeleverde gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties zijn wij tot de conclusie gekomen dat het onvoldoende aannemelijk is dat het project voldoet aan de relevante bepalingen en voorschriften van het Bouwbesluit 2012.

Contactpersoon
[REDACTED]

Contactgegevens
[REDACTED]

Kenmerk
7516302

Datum
4 maart 2018

Onvoldoende aannemelijk in verband met de volgende opmerkingen/vragen welke staan weergegeven in onderstaande tabel:

Nr.	Aspect	Bevinding/opmerking	Benodigde aanvulling(en)
1.5	Tekeningbundel: EversPartners UO-1001 t/m UO-1004, dd 12-10-2017	Bijbehorende berekeningen ontbreken.	Berekeningen bovenbouw behorende bij de nieuwe aanvraag dienen ter toetsing te worden aangeboden.
3.7	Kelder: Statische berekening Funderingsherstel, Core Constructies, projectnr. 17021, dd 22-09-2017	Conform NEN-EN 1992. De wapeningstekeningen ontbreken.	Wapeningstekeningen behorende bij de berekening van de kelder dient ter toetsing te worden aangeboden.

Wij adviseren u de aanvraag te weigeren.

Hierbij zijn ook eventueel door u aangegeven risico's in de adviesaanvraag in acht genomen.

Voor de documenten waar dit advies betrekking op heeft, zie bijgaande documentenlijst. Zie hiervoor tevens de link in de email.


Wanneer u afwijkt van het door ons afgegeven advies horen wij dat graag.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

voor deze,


Adviseur constructieve veiligheid

Dit document is digitaal vastgesteld. Een fysieke of ingescande handtekening is daarom niet nodig. Meer informatie: <https://www.odnzkg.nl/verwijzing/digitalewerkwijze>