

Daglicht berekening 5.1, 2, e - begane grond

ruimte	VR vloer opp. m2	Benodigde Ae (m2)	Kozijn aanwezig type	Ad kozijn m2	Cb factor	aantal kozijnen	Ae kozijn	Ae totaal
1.01								
verblijfsruimte	47,7		MERK A	1,3	0,86	4	1,12	4,47
			MERK B	0,5	0,86	2	0,43	0,86
	10 % van VR =	4,77					totaal	5,3
				5,3	>	4,77	voldoet aan Bouwbesluit eis	

ruimte	VR vloer opp. m2	Benodigde Ae (m2)	Kozijn aanwezig type	Ad kozijn m2	Cb factor	aantal kozijnen	Ae kozijn	Ae totaal
1.02								
verblijfsruimte	18		MERK C	1,4	0,86	2	1,20	2,4
	10 % van VR =	1,8					totaal	2,4
				2,4	>	1,8	voldoet aan Bouwbesluit eis	