Tabel 5.2. Aan te vragen hogere waarden "Gerenstein 3"

Blok/woningtype	Geluidbron	L_{Aeq} [dB(A)]	Indicatie aantal woningen >50 dB(A)
Oost (6 tot en met 8)	Bijlmerdreef	53	16
Zuid (toren: T1, T3, T6, 1, 4)	Bijlmerdreef	59	15
Zuid (1 tot en met 5b)	Bijlmerdreef	58	26
West (toren: T2, T4, T5)	Bijlmerdreef	57	14
Noord (egw)	Bijlmerdreef	51	1
Zuid (T3, T6, 1, 4, 3)	Groesbeekdreef	51	21

5.2 Gecumuleerde geluidbelastingen bij toepassing van Bouwbesluit

De gecumuleerde geluidbelastingen worden in deze paragraaf gepresenteerd. In bijlage IV worden in plots de berekeningsresultaten eveneens gepresenteerd. De gepresenteerde geluidbelastingen zijn exclusief aftrek artikel 103 Wg.

Tabel 5.3 vermeldt de gecumuleerde geluidbelastingen op de gevels van de verscheidene blokken.

Tabel 5.3. Gecumuleerde geluidbelastingen exclusief aftrek art 103 Wg

Blok	Maximale L_{Aeq} [dB(A)]
Oost	55-59
Zuidgevel toren	65
Zuidgevel overig	63-64
Westgevel toren	61-62
Noord	maximaal 56

Door het carrévormige karakter van het woonblok is bij de meeste woningen aan de zijde van het binnengebied een geluidluwe gevel aan te wijzen waarachter geluidgevoelige ruimten zijn gesitueerd. Een aantal woningen grenst niet aan het binnenterrein en zijn enkel gericht op de Bijlmerdreef. Deze woningen worden voorzien van een afsluitbare loggia.