

28-05-2025 11:08 5.1, 2, e Z2025-021457:

Het telefoonnummer van de heer 5.1, 2, e is 5.1, 2, e

26-05-2025 10:38 5.1, 2, e Z2025-021457:

Telefonisch gesproken met de heer 5.1. 2. e Aangegeven dat wij met de melding over het gebruik niets kunnen doen. Vervolgens klacht de heer 5.1, 2, e over de brandveiligheid, de kleine kamers, de parkeerplaats in de woning e.d. 5.1, 2, e

Contact gehad met de heer 5.1, 2, e de eigenaar van de woning die verbouwd wordt. Hij heeft een vergunning aangevraagd voor het veranderen van het voorgevelkozijn. Op 21 mei heb ik de woning bezocht. Voornamelijk naar de indeling van de woning gekeken en naar de brandveiligheid. Ze zijn bezig met het aanbrengen van de plafonds. Er zijn herstelwerkzaamheden gedaan aan het bestaande plafond. Aangegeven dat het herstellen van het plafond niet met pur gedaan kan worden. Ook gekeken naar de gipsplaten die ze gebruikt hebben. De platen zijn niet geschikt voor plafonds. In de laatst verleende vergunning staat dat de plafonds een WDBO van 60 minuten moet hebben. Ze gaan de situatie aanpassen. De heer 5.1, 2, e heeft stukken gestuurd met oa. de bouwkundige tekeningen.

Wanneer er aanpassingen aan het plafond zijn gedaan laten ze dit weten.