

Ruimte	opp. m2	benodigde ventilatie (dm3/s)	aanvoer (dm3/s)		
			voorziening	naar ruimte	Cap.

VG	52	46,8			
VR Woonkamer	18,2	12,74	kozijnrooster(s)		18
VR Slaapkamer 1	9,4	6,58	kozijnrooster(s)		12
VR Slaapkamer 2	3,1	2,17	kozijnrooster(s)		7
VR Slaapkamer 3	7,1	4,97	kozijnrooster(s)		10
totaal					47

Badkamer	1,1	14	deur		14
Toilet	1,6	7	deur		7

voorziening	Afvoer	
	naar ruimte	Cap

mv	buiten	26
mv	buiten	14
mv	buiten	7

totaal		47
---------------	--	-----------