

From 5.1.2.e 5.1.2.e <donotreply@unknown-from-address.net>
Subject **FW: Aangepaste tekeningenset t.b.v.Aanvraag LBK Bilderdijkstraat 99, Amsterdam**
To 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e@amsterdam.nl
Cc 5.1.2.e 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Date July 21, 2025 at 7:12:46 PM CEST

Dag 5.1.2.e

Hierbij ter advisering de aangepaste stukken m.b.t. aanvraag voor de klimaatinstallatie Bilderdijkstraat 99. Aangezien 5.1.2.e met vakantie is benader ik jou maar even rechtstreeks.

Wij hebben deze casus vorige week al voorbesproken en de stukken zijn aangepast conform de laatste advisering van COK en Stedenbouw. De afvoerpipen zijn nu voorzien van een omkasting van 30cmx50cm zodat deze tussen de raamdorpels en de kozijnen past.

Graag verneem ik of met deze aanpassingen tegemoet is gekomen aan de stedenbouwkundige bezwaren. Indien akkoord graag als gemotiveerd advies retour.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

5.1.2, 5.1.2, e

Medewerker Vergunningen Bouw
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Stadsdeel West
Gemeente Amsterdam

M 5.1.2.e
T 020 5.1.2, e

5.1.2, e@amsterdam.nl

Bos en Lommerplein 250, 1055 EK Amsterdam

Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Van: 5.1.2, e 5.1.2, e@gmail.com>
Verzonden: maandag 21 juli 2025 16:13
Aan: 5.1.2, e 5.1.2, e 5.1.2, e@amsterdam.nl>
CC: 5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <info@5.1, 2, e interiors.nl>
Onderwerp: Fwd: Aangepaste tekeningenset t.b.v.Aanvraag LBK Bilderdijkstraat 99, Amsterdam

Geachte heer 5.1.2, e

Hierbij de aangepaste tekeningen.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Begin doorgestuurd bericht:

Van: 5.1, 5.1, 2, e | 5.1, 2, e Interiors <info@5.1, 2, e interiors.nl>
Datum: 21 juli 2025 om 15:07:32 CEST
Aan: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@gmail.com>
Onderwerp: Aangepaste tekeningenset t.b.v.Aanvraag LBK Bilderdijkstraat 99, Amsterdam

Goedemiddag 5.1.2, e

Bij deze de definitieve tekeningen set t.b.v. aanvraag LBK inpandig en gevelkanalen. Aangepast zijn :

- Afmeting ombouw kanalen naar 300x500 mm (breedte x diepte).
- Materiaal en kleur : Omkasting gesloten wel demontabel (t.b.v. vervanging/onderhoud) in verzinkt staal RAL 7016 (antraciet).
- Kanalen geclusterd met vastgezet aan kokerprofiel 30x30 die aan gevel is gemonteerd.
- LBK kast positie inpandig en op tafelmodel geplaatst.

Tekeningen met datum 19-07-2025 :

Bestaande situatie

170-BS-Bestaande situatie gevel
190-BS_bestaande situatie dak

Nieuwe situatie

170-NS-Nieuwe Situatie Gevel
190-NS_Nieuwe situatie dak
191-Nieuwe Positie LBK (inpandig)

171-Nieuwe situatie doorsnede positie LBK

Foto Simulatie :

00470-BS_LBK_Bilderdijkstraat 99, Amsterdam_18-07-5.1, 2, e

Dit kan doorgestuurd worden naar de gemeente.

Indien gewenst kan 5.1, 2, e de constructie berekeningen morgenochtend nog nasturen t.b.v. tafelmodel. Hij verwacht geen problemen, bij plaatsing -staat nu op zichzelf.

We bellen morgen nog wel even voor e.a.

Groet, 5.1, 2, e

Met vriendelijke groet/Very Kind Regards,

5.1, 5.1, 2, e

Eigenaar | Interieurarchitect | BNI
BISA | British International Spa Association
EWA | European Waterpark Association

5.1, 2, e

5.1, 2, e

1017 CA Amsterdam

N

T 5.1, 2, e

www.5.1, 2, e-interiors.nl

E info@5.1, 2, e-interiors.nl

P Please consider the environment before printing this email