

From: "5.1.2,e"
Sent: Wed, 16 Jun 2021 17:00:24 +0200
To: "5.1.2,e" <mail@5.1.1,c>
Cc: "5.1.2,e" <5.1.2,e@aham.nl>; "5.1.2,e@aham.nl" <5.1.2,e@aham.nl>; "5.1.2,e@hparchitecten.nl" <5.1.2,e@hparchitecten.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@hparchitecten.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Subject: RE: Renovatieproject en optopping gebouw A.Staal_Haarlemmerplein nr2

Geachte 5.1.2,e beste 5.1.2,e

Zoals besproken op woensdag 2 juni is er ruggenspraak geweest met de andere leden. Daaruit kwam het volgende: De nieuwe uitgangspunten voor de opbouw zijn positief. Dat de opbouw aan de rechterzijde dichterbij de belending zit is gezien de hele contour denkbaar. De eigentijdste vormgeving met verwijzing lijkt goed mogelijk voor dit gebouw. Verder moet de exacte hoogte van de opbouw nader bekeken worden. Deze lijkt nu wat hoog en steekt ook boven het huidige hoekaccent uit. Daarnaast oogt hij hoger door het ontbreken van een onderverdeling in de puien. Hier is een ontwerpslag nog nodig. De geheel glazen hoek achter het hoogteaccent is mogelijk zichtbaar vanuit de openbare ruimte en moet technisch en visueel goed opgelost worden. Dit overtuigt nu onvoldoende.

Er is een voorziening nodig om te voorkomen dat het platte dak als terras gebruikt gaat worden. Een groen dak is hier een goede oplossing, maar ook in de gevel van de opbouw moet iets gemaakt worden. Er is een dakpatio getekend maar is niet voldoende uitgewerkt. Wat is dit onderdeel precies en wat is hiervan (en van extra voorzieningen) zichtbaar?

Bij een dergelijk volume dienen de installaties integraal meeontworpen te worden. Deze vormgeving verdraagt geen losse toevoegingen.

Als laatste is de restauratie van de gevel ook nog een punt van aandacht. Geadviseerd wordt dit goed met M&A af te stemmen en de eerder gemaakte opmerkingen van de commissie mee te nemen in de uitwerking.

Ik ga er vanuit dat ik jullie hiermee voldoende geïnformeerd heb.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

Commissiesecretaris Subcommissie 1
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Ruimte en Duurzaamheid
Gemeente Amsterdam

M 5.1.2,e

5.1.2,e@amsterdam.nl

Weesperplein 8, 1018 VN Amsterdam

www.crk.amsterdam.nl

LET OP Werkdagen GEWIJZIGD: per 19 april maandag, woensdag en donderdag aanwezig

Van: 5.1.2,e <mail@5.1.1,c>

Verzonden: maandag 31 mei 2021 16:29

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

CC: 5.1.2,e <5.1.2,e@aham.nl>; 5.1.2,e@aham.nl; 5.1.2,e@hparchitecten.nl; 5.1.2,e@hparchitecten.nl; mail@5.1.1,c

Onderwerp: Renovatieproject en optopping gebouw A.Staal_Haarlemmerplein nr2

Urgentie: Hoog

Beste 5.1.2,e

Heel hartelijke dank voor het organiseren van het informeel gesprek over het renovatieproject aan het Haarlemmerplein nr.2
Wij ontvangen van jou, conform afgesproken, een teams-link voor a.s. woensdag 2 juni om 11:30.
Ik mail hierbij ons voorstel ter inzage.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

ANAROCHA ARCHITECTURE

Oostduinplein 258, 2596 JS Den Haag
06.10981027 | www.anarocha.nl