

Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
088-5670200

www.odnzkg.nl

De bestuurscommissie van stadsdeel Zuid
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam

Betreft: advies bouwconstructies 4: Damwanden

Geachte heer, mevrouw,

Op uw verzoek hebben wij constructieve aspecten beoordeeld aangaande het project met de volgende kenmerken:

Projectlocatie: Van Eeghenstraat 94-98, Amsterdam
Projectomschrijving: verbouwing Van Eeghenstraat 94-98
Aanvraagnummer: OLO-7566129

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het aannemelijk is dat deze gegevens voldoen aan de relevante bepalingen en voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Wij zien geen bezwaar tegen uitvoering van het desbetreffende onderdeel van het project conform het overzicht van de constructieve gegevens in de documentenlijst.

NB:

Hierbij is met de constructeur [REDACTED] van DBC Bouwconstructies afgesproken dat;

- De tekening en berekening van de boven- en onderstempel nog worden ingediend;*
- Aan de voorgevel het maaiveld ontgraven wordt tot een niveau gelijk aan het maaiveld aan de achtergevel;*
- De kelder ontgraven wordt vanuit het midden, in tegenstelling tot de tekening van bouwfase 2 blz. 9 van het rapport van Tjaden Adviesbureau voor grondmechanica blijft er een talud tegen de damwanden staan totdat de damwanden gestempeld zijn en er verder ontgraven kan worden.*

Hierbij zijn ook eventueel door u aangegeven risico's in de adviesaanvraag in acht genomen.

Voor de documenten waar dit advies betrekking op heeft, zie bijgaande documentenlijst. Zie hiervoor tevens de link in de email.

De belangrijkste veranderingen rond de Omgevingswet? Ga naar odnzkg.nl/omgevingswet

Contactpersoon
[REDACTED]

Contactgegevens
[REDACTED]

Zaaknummer
[REDACTED]

Documentnummer
28950151

Bijlage(n)
Toetsdossier zaak-11980714
Toets-4

Datum
4 februari 2025

Wanneer u afwijkt van het door ons afgegeven advies horen wij dat graag.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

voor deze,


adviseur constructieve veiligheid

Dit document is digitaal vastgesteld. Vandaar dat een zichtbare handtekening ontbreekt.

Dit document is opgesteld ten behoeve van informatieverstrekking aan het bevoegd gezag. Wij verzoeken u deze informatie vertrouwelijk te behandelen op grond van artikel 10 lid 2 sub d Wet openbaarheid van bestuur en niet te gebruiken voor derdenverstrekking.