

From 5.1, 2, e <5.1, 2, e@gmail.com>
Subject **Fwd: Aangepaste tekeningenset t.b.v. Aanvraag LBK Bilderdijkstraat 99, Amsterdam**
To 5.1, 2, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <info@5.1, 2, e interiors.nl>
Date July 21, 2025 at 4:13:08 PM CEST

Geachte heer 5.1, 2, e

Hierbij de aangepaste tekeningen.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Begin doorgestuurd bericht:

Van: 5.1, 5.1, 2, e | 5.1, 2, e Interiors <info@5.1, 2, e interiors.nl>
Datum: 21 juli 2025 om 15:07:32 CEST
Aan: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@gmail.com>
Onderwerp: Aangepaste tekeningenset t.b.v. Aanvraag LBK Bilderdijkstraat 99, Amsterdam

Goedemiddag 5.1, 2, e

Bij deze de definitieve tekeningen set t.b.v. aanvraag LBK inpandig en gevelkanalen.

Aangepast zijn :

- Afmeting ombouw kanalen naar 300x500 mm (breedte x diepte).
- Materiaal en kleur : Omkasting gesloten wel demontabel (t.b.v. vervanging/onderhoud) in verzinkt staal RAL 7016 (antraciet).
- Kanalen geclusterd met vastgezet aan kokerprofiel 30x30 die aan gevel is gemonteerd.
- LBK kast positie inpandig en op tafelmodel geplaatst.

Tekeningen met datum 19-07-2025 :

Bestaande situatie

170-BS-Bestaande situatie gevel

190-BS _bestaande situatie dak

Nieuwe situatie

170-NS-Nieuwe Situatie Gevel

190-NS _Nieuwe situatie dak

191-Nieuwe Positie LBK (inpandig)

171-Nieuwe situatie doorsnede positie LBK

Foto Simulatie :

00470-BS _LBK _Bilderdijkstraat 99, Amsterdam_18-07 5.1, 2, e

Dit kan doorgestuurd worden naar de gemeente.

Indien gewenst kan 5.1, 2, e de constructie berekeningen morgenochtend nog nasturen t.b.v. tafelmodel. Hij verwacht geen problemen, bij plaatsing -staat nu op zichzelf.

We bellen morgen nog wel even voor e.a.

Groet, 5.1, 2, e

Met vriendelijke groet/Very Kind Regards,

5.1, 5.1, 2, e

Eigenaar| Interieurarchitect |BNI
BISA | British International Spa Association
EWA | European Waterpark Association

5.1, 2, e

5.1, 2, e

1017 CA Amsterdam
Netherlands

T +31 5.1, 2, e

www.5.1, 2, e interiors.nl

E info@5.1, 2, e interiors.nl



Please consider the environment before printing this email