

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Aan: @lingvastgoed.nl
Onderwerp: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Datum: donderdag 21 oktober 2021 14:25:45

Geachte heer 5.1, 2, e

Ik kom graag in contact over omgevingsvergunning 2901873 voor het maken van een balkon op de derde verdieping en diverse in pandige werkzaamheden aan het gebouw 5.1, 2, e met de bestemming daarvan tot 4 woningen die door u is aangevraagd.

Wij zijn benieuwd wat op dit moment de status is van de hierboven genoemde werkzaamheden. Wij hebben nog geen melding ontvangen of er reeds gestart is met de betreffende werkzaamheden.

Mochten de werkzaamheden inmiddels zijn afgerond willen wij graag een afspraak maken om deze op te leveren. Op dit moment mogen de woningen niet ingebruik genomen worden.

Mochten wij geen reactie ontvangen zullen wij de omgevingsvergunning gaan intrekken.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Inspecteur bouwtoezicht
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

5.1, 2, e@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum

werkdagen: ma t/m do

Van: info@lingvastgoed.nl
Aan: 5.1, 2, e
Cc: Bouwtoezicht SDC
Onderwerp: 5.1, 2, e
Datum: ns ag novem er 22 15:49:41
Bijlagen: CamScanner 11-25-2022 11.20.pdf

Geachte heer 5.1, 2, e

Zojuist heb ik u geprobeerd telefonisch te bereiken om het plan toe te lichten, helaas zonder resultaat.

De eigenaar is zeker nog voornemens om de uitvoering plaats te laten vinden.
Zojuist heb ik een aanpassing op het bouwplan ingediend met kenmerk OLO - 7430689

Het verzoek is dan ook om de vergunning in stand te houden zodat de uitvoering plaats kan vinden.

Wij zijn het dan ook niet eens met het voornemen om de vergunning in te trekken.

Mocht u nog vragen hebben verneem ik deze graag.

Met vriendelijke groet,

5.15.1, 2, e

L I N Q vastgoed adviseurs BV
Delflandlaan 144, 1062 EB Amsterdam
Tel. 020 4082016

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. LinQ vastgoed adviseurs BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Op alle leveringen van LinQ vastgoed adviseurs BV zijn de voorwaarden van de DNR2011 van toepassing, deze voorwaarden zijn onder andere te downloaden op: <http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/>
LinQ vastgoed adviseurs BV KVK 58215441

Van: 5.1, 2, e
Aan: 5.1, 2, e
Cc: 5.1, 2, e EV Projects
Onderwerp: Re: 5.1, 2, e, 5.1, 2, e
Datum: donderdag 13 oktober 2022 17:40:21

Mooi, ik ook. Tot dan!

Met vriendelijke groet / Best regards,

5.1, 2, e

VAN MAARSCHALKERWAART HOLDING B.V.



E: 5.1, 2, e@van-maarschalkerwaard.com
M: 5.1, 2, e
T: +31 (0) 203 052 525

De Lairesestraat 90-II
1071 PJ Amsterdam

Op wo 12 okt. 2022 om 17:16 schreef 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>:

Ik kan dinsdag om 10:00 uur.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Inspecteur bouwtoezicht

Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

5.1, 2, e@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum

werkdagen: ma t/m do

Van: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@van-maarschalkerwaard.com>

Verzonden: woensdag 12 oktober 2022 17:10

Aan: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

CC: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@yahoo.com>

Onderwerp: Re: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Geachte heer 5.1, 2, e

Schikt het u dinsdag as?

Ik heb die dag een zowat lege agenda, dus wanneer het u past. Woensdagmiddag past ook.

Met vriendelijke groet / Best regards,

5.1, 2, e

VAN MAARSCHALKERWAART HOLDING B.V.



E: 5.1, 2, e@van-maarschalkerwaard.com

M: 5.1, 2, e

T: [+31 \(0\) 203 052 525](tel:+31203052525)

[De Lairessestraat 90-II](#)

[1071 PJ Amsterdam](#)

Op wo 12 okt. 2022 om 11:22 schreef ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} @amsterdam.nl>:

Geachte heer ^{5.1, 2, e}

Als de werkzaamheden vanuit de omgevingsvergunning zijn afgerond dient hier melding van te worden gemaakt en moet dit worden opgeleverd.

Ik maak graag een afspraak op locatie.

Met vriendelijke groet,

^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e}

Inspecteur bouwtoezicht

Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

^{5.1, 2, e}

^{5.1, 2, e}@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum

werkdagen: ma t/m do

Van: ^{5.1, 2, e} <^{5.1, 2, e}@van-maarschalkerwaard.com>

Verzonden: dinsdag 11 oktober 2022 16:36

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @yahoo.com>
Onderwerp: Re: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Geachte heer 5.1, 2, e

Jazeker, het is al een tijdje klaar en er wordt ook al gewoond.

Dient er nog wat te gebeuren mbt de vergunning?

Met vriendelijke groet / Best regards,

5.1, 2, e

VAN MAARSCHALKERWAART HOLDING B.V.



E: 5.1, 2, e @van-maarschalkerwaard.com
M: 5.1, 2, e
T: +31 (0) 203 052 525

[De Lairessestraat 90-II](#)
[1071 PJ Amsterdam](#)

Op di 11 okt. 2022 om 16:29 schreef 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>:

Geachte heer 5.1, 2, e

Ik ben even benieuwd of de werkzaamheden inmiddels zijn afgerond?

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Inspecteur bouwtoezicht

Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

5.1, 2, e@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum

werkdagen: ma t/m do

Van: 5.1, 2, e@linvastgoed.nl 5.1, 2, e@linvastgoed.nl>

Verzonden: donderda 31 maart 2022 11:24

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>

CC: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@van-maarschalkerwaard.com>; 5.1, 2, e

5.1, 2, e 5.1, 2, e@ahoo.com>

Onderwerp: RE:5.1, 2, e 5.1, 2, e

Hoi 5.1, 2, e

Ik was even in de veronderstelling dat je de stukken niet had gezien maar begreep dat het nu om het gewijzigde trapgat gaat. Ik ga er zo heen om dit in te meten. Helaas ben ik niet betrokken bij de uitvoering dus had geen zicht hierop.

Sorry voor de vertraging.

Met vriendelijke groet,

5.15.1, 2, e

Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

L I N Q vastgoed adviseurs BV

Delflandlaan 144, 1062 EB Amsterdam

Tel. 020 4082016

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. LinQ vastgoed adviseurs BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Op alle leveringen van LinQ vastgoed adviseurs BV zijn de voorwaarden van de DNR2011 van toepassing,

deze voorwaarden zijn onder andere te downloaden op: <http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/>

LinQ vastgoed adviseurs BV KVK#852927575

Van: 5.1, 2, e @linqvastgoed.nl 5.1, 2, e @linqvastgoed.nl>
Verzonden: donderda 31 maart 2022 11:06
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5 1 2 e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e <5.1, 2, e @van-maarschalkerwaard.com>; 5.1, 2, e
5.1, 2, e 5.1, 2, e @yahoo.com>
Onderwerp: FW: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Beste 5.1, 2, e

Voor dit adres zijn twee vergunningen bekend

In het dossier OLO 5895997 zitten de constructie berekeningen en tekeningen, zie ook bijgevoegd. Deze stukken zijn al op 22-4-2021 ingediend vorig jaar. Zie onderstaand print screen van het olo.

Ik verneem graag of er dan nog iets mist.



Document ID	Titel	Soort	Indiende Datum	Ontvanger Datum	Status	Bestandstype	Acties
210333-01	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	2021-04-22	2021-04-22	Aanvulling	pdf	Zoeken
210333-berekening	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	2021-04-22	2021-04-22	Aanvulling	pdf	Zoeken
eigendomsbewijs	Anders	Anders	2021-04-22	2021-04-22	Aanvulling	pdf	Zoeken

Met vriendelijke groet,

5.15.1, 2, e

Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

L I N Q vastgoed adviseurs BV

Delflandlaan 144, 1062 EB Amsterdam

Tel. 020 4082016

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. LinQ vastgoed adviseurs BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Op alle leveringen van LinQ vastgoed adviseurs BV zijn de voorwaarden van de DNR2011 van toepassing.

deze voorwaarden zijn onder andere te downloaden op: <http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/>

LinQ vastgoed adviseurs BV KVK#852927575

----- Door estuurd bericht -----

Van: [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e <[\[redacted\]@amsterdam.nl](mailto:[redacted]@amsterdam.nl)>

Datum: wo 30 mrt. 2022 om 11:04

Onderwer: RE: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Aan: [redacted] 5.1, 2, e <[\[redacted\]@van-maarschalkerwaard.com](mailto:[redacted]@van-maarschalkerwaard.com)>

Cc: [redacted] 5.1, 2, e <[\[redacted\]@yahoo.com](mailto:[redacted]@yahoo.com)>

Geachte heer [redacted] 5.1, 2, e

Naar aanleiding van ons bezoek van 3 maart jl. zou u nog constructieve stukken indienen ik zie dat dit nog niet is gebeurd.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e

Inspecteur bouwtoezicht

Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

[redacted] 5.1, 2, e

[redacted] 5.1, 2, e <[\[redacted\]@amsterdam.nl](mailto:[redacted]@amsterdam.nl)>

[Amstel 1, 1011 PN](#) Amsterdam

Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum

werkdagen: ma t/m do

Van: [redacted] 5.1, 2, e
Verzonden: maandag 28 februari 2022 9:32
Aan: 5.1, 2, e <[redacted]@van-maarschalkerwaard.com>
CC: [redacted] 5.1, 2, e [redacted]@yahoo.com>
Onderwerp: RE: 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e

Geachte heer [redacted] 5.1, 2, e

Er zijn nog geen constructieve stukken ingediend. Ik zie wel werkzaamheden in het pand. Kunt u mij een update geven?

Met vriendelijke groet,

€ [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e

Inspecteur bouwtoezicht

Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

[redacted] 5.1, 2, e

[redacted] 5.1, 2, e@amsterdam.nl

[Amstel 1, 1011 PN Amsterdam](#)

Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum

werkdagen: ma t/m do

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: maandag 8 november 2021 9:06
Aan: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@van-maarschalkerwaard.com>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e aho.com>
Onderwerp: RE: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Geachte heer 5.1, 2, e

Bedankt voor u reactie.

De aanvullende constructieve stukken dienen te worden ingediend in het OLO.

Ik hoor graag wanneer de werkzaamheden definitief starten.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Inspecteur bouwtoezicht

Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

5.1, 2, e@amsterdam.nl

[Amstel 1, 1011 PN](#) Amsterdam

Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum

werkdagen: ma t/m do

Van: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@van-maarschalkerwaard.com>
Verzonden: donderda 4 november 2021 18:37
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e aho.com>
Onderwerp: Re: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Geachte heer 5.1, 2, e

We zijn in voorbereiding en beginnen bijna.

De heer 5.1, 2, e (cc) doet de begeleiding.

Bijgaand de constructiestukken.

Met vriendelijke groet / Best regards,

5.1, 2, e

VAN MAARSCHALKERWAART HOLDING B.V.

[Redacted signature box]

E: 5.1, 2, e@van-maarschalkerwaard.com

M: 5.1, 2, e

T: [+31 \(0\) 203 052 525](tel:+31203052525)

[De Lairessestraat 90-II](#)

Op do 4 nov. 2021 om 16:17 schreef ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} [@amsterdam.nl](mailto:5.1, 2, e@amsterdam.nl)>:

Geachte heer ^{5.1, 2, e}

Ik kom graag met u in contact omtrent omgevingsvergunning Z2021-A000110 / 5895997 voor het veranderen van de indeling van het gebouwgedeelte en het plaatsen van een dakkapel in afwijking van de verleende omgevingsvergunning met kenmerk Z2020-C017413 / 5494261 op de locatie ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} te Amsterdam.

Wij zijn benieuwd wat op dit moment de status is van de hierboven genoemde werkzaamheden. Wij hebben nog geen melding ontvangen of u reeds gestart bent met de betreffende werkzaamheden.

Mocht u willen starten met de uitvoering van de werkzaamheden moeten eerst de onderstaande later aan te leveren gegevens en bescheiden worden ingediend.

Later aan te leveren gegevens en bescheiden

Bouwen

U moet de volgende gegevens en bescheiden minimaal drie weken voor de start van de betreffende werkzaamheden indienen via het omgevingsloket. Met deze werkzaamheden mag niet gestart worden voordat de hieronder nader in te dienen gegevens door het stadsdeel zijn goedgekeurd, gewaarmerkt, retour zijn gezonden en ontvangen door de vergunninghouder en/of zijn gemachtigde.

Gegevens en bescheiden met betrekking tot de activiteit bouwen:

- Constructiegegevens (artikel 2.7, eerste lid, onder a, van de Regeling omgevingsrecht) Gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk en van het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft.

Mochten de werkzaamheden inmiddels zijn afgerond willen wij graag een

afpraak maken om deze op te leveren.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Inspecteur bouwtoezicht

Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

5.1, 2, e@amsterdam.nl

[Amstel 1, 1011 PN](#) Amsterdam

Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum

werkdagen: ma t/m do

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

--

Met vriendelijke groet / Best regards,

5.1, 2, e

VAN MAARSCHALKERWAART HOLDING B.V.

[Redacted signature box]

E: 5.1, 2, e @van-maarschalkerwaard.com

M: 5.1, 2, e

T: [+31 \(0\) 203 052 525](tel:+31203052525)

[De Lairessestraat 90-II](#)

[1071 PJ Amsterdam](#)

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

Van: [redacted]@lingvastgoed.nl
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Datum: woensdag 6 oktober 2021 14:09:10

Geachte heer [redacted]

Helaas, dan moeten we een brandvertragende knelsok aanbrenge..

Met vriendelijke groet,

5.15.1, 2, e

L I N Q vastgoed adviseurs BV
Delflandlaan 144, 1062 EB Amsterdam
Tel. 020 4082016

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. LinQ vastgoed adviseurs BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Op alle leveringen van LinQ vastgoed adviseurs BV zijn de voorwaarden van de DNR2011 van toepassing, deze voorwaarden zijn onder andere te downloaden op: <http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/>
LinQ vastgoed adviseurs BV KVK 852927575

Van: [redacted] [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 6 oktober 2021 12:54
Aan: [redacted]@lingvastgoed.nl' [redacted]@lingvastgoed.nl>
Onderwerp: RE: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Geachte heer [redacted]

Een brandvertragende pasta knijpt naar mijn inziens de afvoer niet dicht dus voldoet hier niet.

Met vriendelijke groet,

[redacted] [redacted]
Inspecteur bouwtoezicht
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum

werkdagen: ma t/m do

Van: [redacted] <[redacted]@linqvastgoed.nl>

Verzonden: donderdag 30 september 2021 13:02

Aan: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Nieuwe [redacted]

Geachte heer [redacted]

Omdat de machettes te weinig ruimte hebben is er gekozen om brandwerende pasta aan te brengen van Pyrocoustic.

Ook hebben wij de sponningen opgedikt naar 2,5 cm.

Bent u akkoord met deze oplossing?

Met vriendelijke groet,

5.15.1, 2, e

L I N Q vastgoed adviseurs BV

Delflandlaan 144, 1062 EB Amsterdam

Tel. 020 4082016

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. LinQ vastgoed adviseurs BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Op alle leveringen van LinQ vastgoed adviseurs BV zijn de voorwaarden van de DNR2011 van toepassing, deze voorwaarden zijn onder andere te downloaden op: <http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/>
LinQ vastgoed adviseurs BV KVK 852927575

Van: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>

Verzonden: woensdag 18 augustus 2021 10:51

Aan: [redacted] <[redacted]@linqvastgoed.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: [redacted]

Geachte heer [redacted]

Hoe staat het ervoor met de punten geconstateerd tijdens de oplevering ten behoeve van de [redacted]
5.1, 2, e

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Inspecteur bouwtoezicht
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

5.1, 2, e@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum

werkdagen: ma t/m do

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Verzonden: maandag 5 juli 2021 14:34

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e@lingvastgoed.nl>

Onderwerp: RE: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Nee, dat hoeft niet.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Inspecteur bouwtoezicht
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

5.1, 2, e@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum

werkdagen: ma t/m do

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e@lingvastgoed.nl>

Verzonden: maandag 5 juli 2021 14:26

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Geachte heer ^{5.1, 2, e}

Bedankt voor uw reactie, we zullen eerst de onderstaande opmerkingen verwerken en u dan uitnodigen voor een 2e ronde.

Wilt u dan ook 3 hoog nog zien?

Met vriendelijke groet

^{5.1, 2, e}

Verzonden vanaf mijn Galaxy

----- Oorspronkelijk bericht -----

Van: ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Datum: 29-06-2021 14:02 (GMT+01:00)

Aan: "^{5.1, 2, e} lin_vast_oed.nl" <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Cc: ^{5.1, 2, e} <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e}

Geachte heer ^{5.1, 2, e}

Ik heb de rapportage besproken met mijn collega en wij hebben de onderstaande opmerkingen.

1 hoog

Brandmachtetten zijn niet vastgezet en of geplaatst tegen de brandscheiding.

2 hoog

Brandmachtetten zijn niet vastgezet en of geplaatst tegen de brandscheiding.

Sponning gemeten aan de verkeerde zijde.

Aangezien deze foto's ons geen goed gevoel geven komen wij nogmaals kijken als de hier bovenstaande gebreken verholpen zijn.

Met vriendelijke groet,

⁵ ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e}

Inspecteur bouwtoezicht

Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

^{5.1, 2, e}

^{5.1, 2, e} <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum

werkdagen: ma t/m do

Van: [redacted]@linqvastgoed.nl [redacted]@linqvastgoed.nl
Verzonden: maandag 28 juni 2021 18:04
Aan: [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted]@amsterdam.nl
CC: 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e <5.1, 2, e [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Geachte heer [redacted]

Heeft u nog opmerkingen n.a.v. de fotorapportage?

Met vriendelijke groet,

5.15.1, 2, e

L I N Q vastgoed adviseurs BV

Delflandlaan 144, 1062 EB Amsterdam

Tel. 020 4082016

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. LinQ vastgoed adviseurs BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Op alle leveringen van LinQ vastgoed adviseurs BV zijn de voorwaarden van de DNR2011 van toepassing, deze voorwaarden zijn onder andere te downloaden op: <http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/>
LinQ vastgoed adviseurs BV KVK 852927575

Van: [redacted]@linqvastgoed.nl [redacted]@linqvastgoed.nl
Verzonden: woensdag 9 juni 2021 11:38
Aan: [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted]@amsterdam.nl
CC: 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e <5.1, 2, e [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e
<5.1, 2, e [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Geachte heer [redacted]

Bijgaand treft u de fotorapportage aan van de [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e met alle nog uit te voeren punten verwerkt en uitgevoerd.

Graag verneem ik of alles zo akkoord is bevonden.

Met vriendelijke groet,

5.15.1, 2, e

L I N Q vastgoed adviseurs BV

Delflandlaan 144, 1062 EB Amsterdam

Tel. 020 4082016

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. LinQ vastgoed adviseurs BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Op alle leveringen van LinQ vastgoed adviseurs BV zijn de voorwaarden van de DNR2011 van toepassing, deze voorwaarden zijn onder andere te downloaden op: <http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/>
LinQ vastgoed adviseurs BV KVK 852927575

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 4 mei 2021 12:44

Aan: 5.1, 2, e lin_vast_oed.nl' 5.1, 2, e linqvastgoed.nl>

CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e
<5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Geachte heer 5.1, 2, e

Ik ben benieuwd naar de status van de onderstaande gebreken die zijn opgenomen tijdens de inspectie.

Graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Inspecteur bouwtoezicht

Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

5.1, 2, e@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum

werkdagen: ma t/m do

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: donderdag 18 maart 2021 14:27
Aan: 5.1, 2, e lin_vast_oed.nl' 5.1, 2, e <linqvastgoed.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Geachte heer 5.1, 2, e

Onderstaande gebreken zijn correct.

Graag ontvangen wij een rapportage met hierin de foto's van de bestaande situatie en de situatie na het afwerken van de gebreken alleen op deze wijze kunnen wij zonder afspraak dit goedkeuren.

Mocht je niet alle foto's hebben kan ik deze naar je versturen.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e
Inspecteur bouwtoezicht
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e
5.1, 2, e@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum

werkdagen: ma t/m do

Van: 5.1, 2, e @linqvastgoed.nl 5.1, 2, e @linqvastgoed.nl>
Verzonden: donderdag 18 maart 2021 11:09
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Onderwerp: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Geachte heer 5.1, 2, e

Bedankt voor het bezoek vanmorgen.

Zoals besproken dienen wij de volgende punten nog uit te voeren:

1 hoog:

Meterkast brandwerend afdichten met kit zowel gasmeterkast als elektrameterkast
Brandklep of machete om rookkanaal cv ketel aanbrengen

2 hoog:

Meterkast brandwerend afdichten met kit zowel gasmeterkast als elektrameterkast

Brandklep of machete om rookkanaal cv ketel aanbrenge
Sponning voordeur opdikken naar 2,5 cm

3 hoog:

Ventilatie gat in schoorsteenkanaal keuken brandwerend afdichten
Onderzijde trap brandwerend dichtzetten in hoeken
Woningtoegangsdeur werkend maken.

Van deze punten zal ik foto's aanleveren als deze zijn uitgevoerd.

Mocht u nog aanvullingen hebben op de lijst hoor ik dit graag.

Met vriendelijke groet,

5.15.1, 2, e

L I N Q vastgoed adviseurs BV
Delflandlaan 144, 1062 EB Amsterdam
Tel. 020 4082016

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. LinQ vastgoed adviseurs BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Op alle leveringen van LinQ vastgoed adviseurs BV zijn de voorwaarden van de DNR2011 van toepassing, deze voorwaarden zijn onder andere te downloaden op: <http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/>
LinQ vastgoed adviseurs BV KVK 852927575

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

Van: [redacted]@lingvastgoed.nl
Aan: [redacted]
Cc: [redacted]
Onderwerp: RE: [redacted] 5.1, 2, e
Datum: donderdag 19 augustus 2021 09:55:03

Geachte heer [redacted]

Hier maak ik graag gebruik van.

Kan de aanvraag met 6 maanden worden opgeschort?
Dan hebben we zeker genoeg tijd.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

L I N Q vastgoed adviseurs BV
Delflandlaan 144, 1062 EB Amsterdam
Tel. 020 4082016

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. LinQ vastgoed adviseurs BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Op alle leveringen van LinQ vastgoed adviseurs BV zijn de voorwaarden van de DNR2011 van toepassing, deze voorwaarden zijn onder andere te downloaden op: <http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/>
LinQ vastgoed adviseurs BV KVK 852927575

Van: [redacted] [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 19 augustus 2021 09:49
Aan: [redacted]@lingvastgoed.nl' [redacted]@lingvastgoed.nl>
cc: [redacted] [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: [redacted] 5.1, 2, e

Geachte heer [redacted]

Gezien onderstaand bericht. Kan de aanvraag nogmaals opgeschort worden? De 28^{ste} is de uiterste beslistermijn van onze zijde.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

5.1, 5.1, 2, e

coördinator Vergunningen
stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e

5.1, 2, e @amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e @linqvastgoed.nl 5.1, 2, e @linqvastgoed.nl>

Verzonden: donderdag 19 augustus 2021 9:33

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>

CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Geachte heer 5.1, 2, e

In de vakantie had de eigenaar geen mensen beschikbaar die de werkzaamheden kon uitvoeren. Ik verwacht dat dit volgende week wel gaat lukken.

Met vriendelijke groet,

5.15.1, 2, e

L I N Q vastgoed adviseurs BV
Delflandlaan 144, 1062 EB Amsterdam
Tel. 020 4082016

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. LinQ vastgoed adviseurs BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Op alle leveringen van LinQ vastgoed adviseurs BV zijn de voorwaarden van de DNR2011 van toepassing, deze voorwaarden zijn onder andere te downloaden op: <http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/>
LinQ vastgoed adviseurs BV KVK 852927575

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Verzonden: woensdag 18 augustus 2021 10:51

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @linqvastgoed.nl>

CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Geachte heer 5.1, 2, e

Hoe staat het ervoor met de punten geconstateerd tijdens de oplevering ten behoeve van de 5.1, 2, e
5.1, 2, e

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Inspecteur bouwtoezicht
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e
5.1, 2, e@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum
werkdagen: ma t/m do

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Verzonden: maandag 5 juli 2021 14:34

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @linqvastgoed.nl>

Onderwerp: RE: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Nee, dat hoeft niet.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Inspecteur bouwtoezicht
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e
5.1, 2, e@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum
werkdagen: ma t/m do

Van: [redacted]@linqvastgoed.nl>
Verzonden: maandag 5 juli 2021 14:26
Aan: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: [redacted]

Geachte heer [redacted]

Bedankt voor uw reactie, we zullen eerst de onderstaande opmerkingen verwerken en u dan uitnodigen voor een 2e ronde.
Wilt u dan ook 3 hoog nog zien?

Met vriendelijke groet
[redacted]

Verzonden vanaf mijn Galaxy

----- Oorspronkelijk bericht -----
Van: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Datum: 29-06-2021 14:02 (GMT+01:00)
Aan: "[redacted] linqvastgoed.nl" <[redacted]@linqvastgoed.nl>
Cc: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: [redacted]

Geachte heer [redacted]

Ik heb de rapportage besproken met mijn collega en wij hebben de onderstaande opmerkingen.

1 hoog

Brandmachetten zijn niet vastgezet en of geplaatst tegen de brandscheiding.

2 hoog

Brandmachetten zijn niet vastgezet en of geplaatst tegen de brandscheiding.

Sponning gemeten aan de verkeerde zijde.

Aangezien deze foto's ons geen goed gevoel geven komen wij nogmaals kijken als de hier bovenstaande gebreken verholpen zijn.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Inspecteur bouwtoezicht
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e
5.1, 2, e@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum
werkdagen: ma t/m do

Van: 5.1, 2, e@linqvastgoed.nl 5.1, 2, e@linqvastgoed.nl>
Verzonden: maandag 28 juni 2021 18:04
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Geachte heer 5.1, 2, e

Heeft u nog opmerkingen n.a.v. de fotorapportage?

Met vriendelijke groet,

5.15.1, 2, e

L I N Q vastgoed adviseurs BV
Delflandlaan 144, 1062 EB Amsterdam
Tel. 020 4082016

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. LinQ vastgoed adviseurs BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Op alle leveringen van LinQ vastgoed adviseurs BV zijn de voorwaarden van de DNR2011 van toepassing, deze voorwaarden zijn onder andere te downloaden op: <http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/>
LinQ vastgoed adviseurs BV KVK 852927575

Van: 5.1, 2, e@linqvastgoed.nl 5.1, 2, e@linqvastgoed.nl>
Verzonden: woensdag 9 juni 2021 11:38
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e
<5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Geachte heer 5.1, 2, e

Bijgaand treft u de fotorapportage aan van de Nieuwe 5.1, 2, e met alle nog uit te voeren punten verwerkt en uitgevoerd.

Graag verneem ik of alles zo akkoord is bevonden.

Met vriendelijke groet,

5.15.1, 2, e

L I N Q vastgoed adviseurs BV

Delflandlaan 144, 1062 EB Amsterdam

Tel. 020 4082016

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. LinQ vastgoed adviseurs BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Op alle leveringen van LinQ vastgoed adviseurs BV zijn de voorwaarden van de DNR2011 van toepassing, deze voorwaarden zijn onder andere te downloaden op: <http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/>
LinQ vastgoed adviseurs BV KVK 852927575

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 4 mei 2021 12:44
Aan: 5.1, 2, e lin_vast_oed.nl' 5.1, 2, e linqvastgoed.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e
<5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Geachte heer 5.1, 2, e

Ik ben benieuwd naar de status van de onderstaande gebreken die zijn opgenomen tijdens de inspectie.

Graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Inspecteur bouwtoezicht

Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

5.1, 2, e@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum

werkdagen: ma t/m do

Van: [redacted] 5.1, 2, e
Verzonden: donderdag 18 maart 2021 14:27
Aan: [redacted] lin_vast_oed.nl' [redacted] linvastgoed.nl>
CC: 5.1, 2, e [redacted] <5.1, 2, e [redacted] amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Geachte heer [redacted] 5.1, 2, e

Onderstaande gebreken zijn correct.

Graag ontvangen wij een rapportage met hierin de foto's van de bestaande situatie en de situatie na het afwerken van de gebreken alleen op deze wijze kunnen wij zonder afspraak dit goedkeuren.

Mocht je niet alle foto's hebben kan ik deze naar je versturen.

Met vriendelijke groet,

⁵ 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e

Inspecteur bouwtoezicht
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e [redacted]
5.1, 2, e [redacted] [@amsterdam.nl](mailto:[redacted]@amsterdam.nl)

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum

werkdagen: ma t/m do

Van: [redacted] [@linvastgoed.nl](mailto:[redacted]@linvastgoed.nl) [redacted] [@linvastgoed.nl](mailto:[redacted]@linvastgoed.nl)>
Verzonden: donderdag 18 maart 2021 11:09
Aan: [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] [@amsterdam.nl](mailto:[redacted]@amsterdam.nl)>
Onderwerp: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Geachte heer [redacted] 5.1, 2, e

Bedankt voor het bezoek vanmorgen.

Zoals besproken dienen wij de volgende punten nog uit te voeren:

1 hoog:

Meterkast brandwerend afdichten met kit zowel gasmeterkast als elektrameterkast

Brandklep of machete om rookkanaal cv ketel aanbrengen

2 hoog:

Meterkast brandwerend afdichten met kit zowel gasmeterkast als elektrameterkast

Brandklep of machete om rookkanaal cv ketel aanbrengen

Sponning voordeur opdikken naar 2,5 cm

3 hoog:

Ventilatie gat in schoorsteenkanaal keuken brandwerend afdichten

Onderzijde trap brandwerend dichtzetten in hoeken

Woningtoegangsdeur werkend maken.

Van deze punten zal ik foto's aanleveren als deze zijn uitgevoerd.

Mocht u nog aanvullingen hebben op de lijst hoor ik dit graag.

Met vriendelijke groet,

5.15.1, 2, e

L I N Q vastgoed adviseurs BV

Delflandlaan 144, 1062 EB Amsterdam

Tel. 020 4082016

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. LinQ vastgoed adviseurs BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Op alle leveringen van LinQ vastgoed adviseurs BV zijn de voorwaarden van de DNR2011 van toepassing, deze voorwaarden zijn onder andere te downloaden op: <http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/>
LinQ vastgoed adviseurs BV KVK 852927575

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie:

www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie:

www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie:

www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie:

www.amsterdam.nl/proclaimer.

Van: [redacted]@linqvastgoed.nl
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: [redacted] 5.1, 2, e
Datum: maandag 1 november 2021 11:44:53

Geachte heer [redacted]

Bedankt voor uw reactie!

Met vriendelijke groet,

5.15.1, 2, e

L I N Q vastgoed adviseurs BV
Delflandlaan 144, 1062 EB Amsterdam
Tel. 020 4082016

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. LinQ vastgoed adviseurs BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Op alle leveringen van LinQ vastgoed adviseurs BV zijn de voorwaarden van de DNR2011 van toepassing, deze voorwaarden zijn onder andere te downloaden op: <http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/>
LinQ vastgoed adviseurs BV KVK 852927575

Van: [redacted] [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 1 november 2021 10:20
Aan: [redacted]@linqvastgoed.nl' [redacted]@linqvastgoed.nl>
Onderwerp: RE: [redacted] 5.1, 2, e

Geachte heer [redacted]

Als dit product op een correcte wijze wordt toegepast is dat akkoord.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e [redacted]
Inspecteur bouwtoezicht
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e
5.1, 2, e@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum

werkdagen: ma t/m do

Van: [redacted]@linqvastgoed.nl [redacted]@linqvastgoed.nl>

Verzonden: woensdag 27 oktober 2021 15:54

Aan: [redacted] [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: [redacted]. [redacted]

Geachte heer [redacted]

De aannemer heeft de volgende brandmacheette aangeschaft en gaat deze plaatsen om de buizen van de CV-ketel.

<https://www.promat.com/nl-nl/bouw/producten-systemen/producten/fire-stopping-fire-sealing/promastop-uce/>

ik ga er van uit dat deze wel akkoord zijn omdat ze voor deze toepassing geschikt zijn.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

L I N Q vastgoed adviseurs BV

Delflandlaan 144, 1062 EB Amsterdam

Tel. 020 4082016

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. LinQ vastgoed adviseurs BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Op alle leveringen van LinQ vastgoed adviseurs BV zijn de voorwaarden van de DNR2011 van toepassing, deze voorwaarden zijn onder andere te downloaden op: <http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/>
LinQ vastgoed adviseurs BV KVK 852927575

Van: [redacted] [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>

Verzonden: woensdag 6 oktober 2021 12:54

Aan: [redacted]@linqvastgoed.nl [redacted]@linqvastgoed.nl>

Onderwerp: RE: [redacted] [redacted]

Geachte heer [redacted]

Een brandvertragende pasta knijpt naar mijn inziens de afvoer niet dicht dus voldoet hier niet.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Inspecteur bouwtoezicht
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

5.1, 2, e@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum

werkdagen: ma t/m do

Van: 5.1, 2, e@linqvastgoed.nl 5.1, 2, e@linqvastgoed.nl>

Verzonden: donderdag 30 september 2021 13:02

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Geachte heer 5.1, 2, e

Omdat de machettes te weinig ruimte hebben is er gekozen om brandwerende pasta aan te brengen van Pyrocoustic.

Ook hebben wij de sponningen opgedikt naar 2,5 cm.

Bent u akkoord met deze oplossing?

Met vriendelijke groet,

5.15.1, 2, e

L I N Q vastgoed adviseurs BV
Delflandlaan 144, 1062 EB Amsterdam
Tel. 020 4082016

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. LinQ vastgoed adviseurs BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Op alle leveringen van LinQ vastgoed adviseurs BV zijn de voorwaarden van de DNR2011 van toepassing, deze voorwaarden zijn onder andere te downloaden op: <http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/>
LinQ vastgoed adviseurs BV KVK 852927575

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Verzonden: woensdag 18 augustus 2021 10:51

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <@lingvastgoed.nl>

CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Geachte heer 5.1, 2, e

Hoe staat het ervoor met de punten geconstateerd tijdens de oplevering ten behoeve van de 5.1, 2, e

5.1, 2, e

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Inspecteur bouwtoezicht
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

5.1, 2, e@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum

werkdagen: ma t/m do

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Verzonden: maandag 5 juli 2021 14:34

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <@lingvastgoed.nl>

Onderwerp: RE: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Nee, dat hoeft niet.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Inspecteur bouwtoezicht
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

5.1, 2, e@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum

werkdagen: ma t/m do

Van: [redacted] [redacted] @lingvastgoed.nl>
Verzonden: maandag 5 juli 2021 14:26
Aan: [redacted] [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: [redacted] [redacted]

Geachte heer [redacted]

Bedankt voor uw reactie, we zullen eerst de onderstaande opmerkingen verwerken en u dan uitnodigen voor een 2e ronde.
Wilt u dan ook 3 hoog nog zien?

Met vriendelijke groet
[redacted]

Verzonden vanaf mijn Galaxy

----- Oorspronkelijk bericht -----
Van: [redacted] [redacted] [redacted]@amsterdam.nl>
Datum: 29-06-2021 14:02 (GMT+01:00)
Aan: "[redacted] linvastgoed.nl" [redacted]@lingvastgoed.nl>
Cc: [redacted] [redacted] [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: [redacted] [redacted]

Geachte heer [redacted]

Ik heb de rapportage besproken met mijn collega en wij hebben de onderstaande opmerkingen.

1 hoog

Brandmachtetten zijn niet vastgezet en of geplaatst tegen de brandscheiding.

2 hoog

Brandmachtetten zijn niet vastgezet en of geplaatst tegen de brandscheiding.

Sponning gemeten aan de verkeerde zijde.

Aangezien deze foto's ons geen goed gevoel geven komen wij nogmaals kijken als de hier bovenstaande

gebreken verholpen zijn.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Inspecteur bouwtoezicht
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

5.1, 2, e@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum

werkdagen: ma t/m do

Van: 5.1, 2, e @linqvastgoed.nl 5.1, 2, e @linqvastgoed.nl>
Verzonden: maandag 28 juni 2021 18:04
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Geachte heer 5.1, 2, e

Heeft u nog opmerkingen n.a.v. de fotorapportage?

Met vriendelijke groet,

5.15.1, 2, e

L I N Q vastgoed adviseurs BV

Delflandlaan 144, 1062 EB Amsterdam
Tel. 020 4082016

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. LinQ vastgoed adviseurs BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Op alle leveringen van LinQ vastgoed adviseurs BV zijn de voorwaarden van de DNR2011 van toepassing, deze voorwaarden zijn onder andere te downloaden op: <http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/>
LinQ vastgoed adviseurs BV KVK 852927575

Van: [redacted]@linqvastgoed.nl [redacted]@linqvastgoed.nl>
Verzonden: woensdag 9 juni 2021 11:38
Aan: [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted]@amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>; [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e
<5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Geachte heer [redacted] 5.1, 2, e

Bijgaand treft u de fotorapportage aan van de [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e met alle nog uit te voeren punten verwerkt en uitgevoerd.

Graag verneem ik of alles zo akkoord is bevonden.

Met vriendelijke groet,

5.15.1, 2, e

L I N Q vastgoed adviseurs BV
Delflandlaan 144, 1062 EB Amsterdam
Tel. 020 4082016

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. LinQ vastgoed adviseurs BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Op alle leveringen van LinQ vastgoed adviseurs BV zijn de voorwaarden van de DNR2011 van toepassing, deze voorwaarden zijn onder andere te downloaden op: <http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/>
LinQ vastgoed adviseurs BV KVK 852927575

Van: [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 4 mei 2021 12:44
Aan: [redacted] lin_vast_oed.nl [redacted]@linqvastgoed.nl>
CC: 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>; [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e
<5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Geachte heer [redacted] 5.1, 2, e

Ik ben benieuwd naar de status van de onderstaande gebreken die zijn opgenomen tijdens de inspectie.

Graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e
Inspecteur bouwtoezicht
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e
5.1, 2, e@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum
werkdagen: ma t/m do

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: donderdag 18 maart 2021 14:27
Aan: 5.1, 2, e 'lin_vast_oed.nl' 5.1, 2, e <linvastgoed.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Geachte heer 5.1, 2, e

Onderstaande gebreken zijn correct.

Graag ontvangen wij een rapportage met hierin de foto's van de bestaande situatie en de situatie na het afwerken van de gebreken alleen op deze wijze kunnen wij zonder afspraak dit goedkeuren.

Mocht je niet alle foto's hebben kan ik deze naar je versturen.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e
Inspecteur bouwtoezicht
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e
5.1, 2, e@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum
werkdagen: ma t/m do

Van: 5.1, 2, e @linvastgoed.nl 5.1, 2, e @linvastgoed.nl>
Verzonden: donderda 18 maart 2021 11:09
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Geachte heer 5.1, 2, e

Bedankt voor het bezoek vanmorgen.

Zoals besproken dienen wij de volgende punten nog uit te voeren:

1 hoog:

Meterkast brandwerend afdichten met kit zowel gasmeterkast als elektrameterkast
Brandklep of machete om rookkanaal cv ketel aanbrengen

2 hoog:

Meterkast brandwerend afdichten met kit zowel gasmeterkast als elektrameterkast
Brandklep of machete om rookkanaal cv ketel aanbrengen
Spanning voordeur opdikken naar 2,5 cm

3 hoog:

Ventilatie gat in schoorsteenkanaal keuken brandwerend afdichten
Onderzijde trap brandwerend dichtzetten in hoeken
Woningtoegangsdeur werkend maken.

Van deze punten zal ik foto's aanleveren als deze zijn uitgevoerd.

Mocht u nog aanvullingen hebben op de lijst hoor ik dit graag.

Met vriendelijke groet,

5.15.1, 2, e

L I N Q vastgoed adviseurs BV

Delflandlaan 144, 1062 EB Amsterdam

Tel. 020 4082016

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. LinQ vastgoed adviseurs BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Op alle leveringen van LinQ vastgoed adviseurs BV zijn de voorwaarden van de DNR2011 van toepassing, deze voorwaarden zijn onder andere te downloaden op: <http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/>
LinQ vastgoed adviseurs BV KVK 852927575

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie:

www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

Van: [redacted]@lingvastgoed.nl
Aan: [redacted]
Cc: [redacted]
Onderwerp: RE: [redacted]
Datum: dinsdag 4 mei 2021 14:45:18
Bijlagen: [Splitsing.pdf](#)

Geachte heer [redacted]

Ik wacht nog op 2 foto's van de aannemer:
Brandklep cv ketel
Dichtmaken schoorsteen

Bijgaand treft u alvast de overige uitgevoerde werkzaamheden aan.

Met vriendelijke groet,

5.15.1, 2, e

L I N Q vastgoed adviseurs BV
Delflandlaan 144, 1062 EB Amsterdam
Tel. 020 4082016

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. LinQ vastgoed adviseurs BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Op alle leveringen van LinQ vastgoed adviseurs BV zijn de voorwaarden van de DNR2011 van toepassing, deze voorwaarden zijn onder andere te downloaden op: <http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/>
LinQ vastgoed adviseurs BV KVK 852927575

Van: [redacted] [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 4 mei 2021 12:44
Aan: [redacted]@lingvastgoed.nl' [redacted]@lingvastgoed.nl>
cc: [redacted] [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Nieuwe [redacted]

Geachte heer [redacted]

Ik ben benieuwd naar de status van de onderstaande gebreken die zijn opgenomen tijdens de inspectie.

Graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e [redacted]

Inspecteur bouwtoezicht

Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e
5.1, 2, e@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum
werkdagen: ma t/m do

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: donderdag 18 maart 2021 14:27
Aan: 5.1, 2, e@linqvastgoed.nl' 5.1, 2, e@linqvastgoed.nl>
cc: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Geachte heer 5.1, 2, e

Onderstaande gebreken zijn correct.

Graag ontvangen wij een rapportage met hierin de foto's van de bestaande situatie en de situatie na het afwerken van de gebreken alleen op deze wijze kunnen wij zonder afspraak dit goedkeuren.

Mocht je niet alle foto's hebben kan ik deze naar je versturen.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e
Inspecteur bouwtoezicht
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e
5.1, 2, e@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum
werkdagen: ma t/m do

Van: 5.1, 2, e@linqvastgoed.nl 5.1, 2, e@linqvastgoed.nl>

Verzonden: donderdag 18 maart 2021 11:09

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Geachte heer 5.1, 2, e

Bedankt voor het bezoek vanmorgen.

Zoals besproken dienen wij de volgende punten nog uit te voeren:

1 hoog:

Meterkast brandwerend afdichten met kit zowel gasmeterkast als elektrameterkast
Brandklep of machete om rookkanaal cv ketel aanbrengen

2 hoog:

Meterkast brandwerend afdichten met kit zowel gasmeterkast als elektrameterkast
Brandklep of machete om rookkanaal cv ketel aanbrengen
Sponning voordeur opdikken naar 2,5 cm

3 hoog:

Ventilatie gat in schoorsteenkanaal keuken brandwerend afdichten
Onderzijde trap brandwerend dichtzetten in hoeken
Woningtoegangsdeur werkend maken.

Van deze punten zal ik foto's aanleveren als deze zijn uitgevoerd.

Mocht u nog aanvullingen hebben op de lijst hoor ik dit graag.

Met vriendelijke groet,

5.15.1, 2, e

L I N Q vastgoed adviseurs BV
Delflandlaan 144, 1062 EB Amsterdam
Tel. 020 4082016

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. LinQ vastgoed adviseurs BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Op alle leveringen van LinQ vastgoed adviseurs BV zijn de voorwaarden van de DNR2011 van toepassing, deze voorwaarden zijn onder andere te downloaden op: <http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/>
LinQ vastgoed adviseurs BV KVK 852927575

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Cc: @linqvastgoed.nl; 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Onderwerp: RE: Splitsingsaanvraag 5.1, 2, e zaaknr. Z/23/2195272; In behandelingname
Datum: donderdag 4 april 2024 15:14:00

Geachte heer 5.1, 2, e

Wij kunnen helaas uit deze gegevens niet opmaken dat de winkelpui brandvertragend is uitgevoerd.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Inspecteur bouwtoezicht
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum

werkdagen: ma t/m do

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @cascaderealestate.eu>

Verzonden: woensdag 3 april 2024 11:07

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>

cc: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e @linqvastgoed.nl; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Onderwerp: RE: Splitsingsaanvraag 5.1, 2, e zaaknr. Z/23/2195272; In behandelingname

Geachte heren,

Bedankt voor uw snelle reactie en deze tekening. Deze was mij helaas niet eerder in bezit gesteld, vandaar ook mijn wellicht geprikkelde reactie waarvoor mijn excuses.

Bijgaand ontvangt u enige gegevens over de gerealiseerde winkel-zijpui eind 2020 volgens de omgevingsvergunning van 3 jaar geleden.

Volstaan deze specificaties nog steeds of definitief nu niet meer?

Overige werkzaamheden zijn in gang gezet.

Alvast bedankt voor uw reactie

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e MRE MRICS

Cascade Real Estate 's-Gravelandseweg 154, 1217 GA Hilversum The Netherlands
t +31 6 10 44 1873 www.cascaderealestate.eu

please consider the environment before printing this email

this message is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged, confidential and exempt for disclosure. It is strictly prohibited to disseminate, distribute or copy this communication if you are not the intended recipient. If you have received this communication in error, please accept our apology and email by return.

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 29 maart 2024 13:31
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @cascaderealestate.eu>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e @lingvastgoed.nl
Onderwerp: RE: Splitsingsaanvraag 5.1, 2, e zaaknr. Z/23/2195272; In behandelingname

Geachte heren,

Hierbij in de bijlage bijgevoerd SB. 1 tekening.
Alvast prettige dagen en vriendelijke groet,

Dhr. 5.1, 2, e 2, e
Inspecteur Bouwtoezicht
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl
Aanwezig: maandag t/m vrijdag

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
www.amsterdam.nl

<http://www.amsterdam.nl/bouwdynamiek>

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @cascaderealestate.eu>
Verzonden: vrijdag 29 maart 2024 11:28
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e @lingvastgoed.nl

Onderwerp: RE: Splitsingsaanvraag 5.1, 2, e zaaknr. Z/23/2195272; In
behandelingname

Geachte heer 5.1, 2, e

Naar aanleiding van uw opmerking over de brandscheiding kan ik de tekening waaraan u refereert niet thuisbrengen.

refereert u aan de bouwtekening van de bouwvergunning voor de realisatie van de nieuwbouw woning uit 2019 waarvan de bouw is opgeleverd en goedgekeurd door de gemeente Amsterdam op 25 november 2020 door bouwinspecteur de heer 5.1, 2, e onder auspiciën van de heer 5.1, 2, e ?

Of refereert u aan de afgeronde bouwvergunning voor het funderingsherstel?

Volgende week komen wij terug op uw afkeurende opmerkingen inzake de staat van het pand. Er zijn op uw aanwijzing reeds enige zaken in gang gezet.

Graag verneem ik uw reactie inzake de juiste tekening.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e MRE MRICS

Cascade Alpen 's-Gravelandseweg 154, 1217 GA Hilversum The Netherlands
t +31 6 10 44 1873 www.cascaderealestate.eu

[please consider the environment before printing this email](#)

this message is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged, confidential and exempt for disclosure. It is strictly prohibited to disseminate, distribute or copy this communication if you are not the intended recipient. If you have received this communication in error, please accept our apology and email by return.

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Verzonden: donderdag 28 maart 2024 15:26

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @cascaderealestate.eu>

CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Splitsingsaanvraag 5.1, 2, e zaaknr. Z/23/2195272; In
behandelingname

Geachte heer 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Naar aanleiding van onze controle zou ik terug komen op twee punten.

De asbest schoorsteenbuis hoeft niet verwijderd te worden aangezien die niet zit op een voor de bewoner bereikbare plaats zie art. 5.1 Huisvestingsverordening Amsterdam 2020.

De lichtkoepel dient wel 30 minuten brandvertragend te worden uitgevoerd aangezien deze is aangebracht in een brandscheiding zie bouwkundige tekening SB.1.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Inspecteur bouwtoezicht
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e
5.1, 2, e@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum

werkdagen: ma t/m do

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e@ascaderealestate.eu>

Verzonden: vrijdag 22 maart 2024 16:17

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl; 5.1, 2, e@linqvastgoed.nl; 'Dogan Projects BV'
<doganprojects@gmail.com>

Onderwerp: RE: Splitsingsaanvraag 5.1, 2, e zaaknr. Z/23/2195272; In
behandelingname

Geachte heer 5.1, 2, e

wij zijn klaar met de werkzaamheden op deze locatie en trots op het eindresultaat !

graag maken wij een afspraak met u voor uw inspectie.

Zou dat mogelijk kunnen dinsdagmiddag 26/3 of woensdagmiddag 27/3 ?
De winkel is gesloten maand en dinsdag.

Ik hoor het graag dan kan ik het afstemmen met de huurders om toegang te verkrijgen en de
aannemer.

Alvast bedankt

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e MRE MRICS

Cascade Alpen 's-Gravelandseweg 154, 1217 GA Hilversum The Netherlands
t +31 6 10 44 1873 www.cascaderealestate.eu

please consider the environment before printing this email

this message is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged, confidential and exempt for disclosure. It is strictly prohibited to disseminate, distribute or copy this communication if you are not the intended recipient. If you have received this communication in error, please accept our apology and email by return.

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 31 oktober 2023 16:01
Aan: 'info@lingvastgoed.nl' <info@lingvastgoed.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
cc: 5.1, 2, e @cascaderealestate.eu
Onderwerp: RE: Splitsingsaanvraag 5.1, 2, e zaaknr. Z/23/2195272; In behandelingname

Bedankt voor u reactie.
Ik hoor het wel wanneer wij een afspraak kunnen inplannen.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e
Inspecteur bouwtoezicht
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum

werkdagen: ma t/m do

Van: info@lingvastgoed.nl <info@lingvastgoed.nl>
Verzonden: dinsdag 31 oktober 2023 15:12
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
cc: 5.1, 2, e @cascaderealestate.eu
Onderwerp: RE: Splitsingsaanvraag 5.1, 2, e zaaknr. Z/23/2195272; In behandelingname

Geachte heer 5.1, 2, e

Helaas moet de schilder nog even aan de slag, we hebben uitstel gekregen en pakken het op.

Met vriendelijke groet,

5.1.5.1, 2, e

L I N Q vastgoed adviseurs BV
Delflandlaan 144, 1062 EB Amsterdam
Tel. 020 4082016

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. LinQ vastgoed adviseurs BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Op alle leveringen van LinQ vastgoed adviseurs BV zijn de voorwaarden van de DNR2011 van toepassing, deze voorwaarden zijn onder andere te downloaden op: <http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/>
LinQ vastgoed adviseurs BV KVK 58215441

Van: 5.1.2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 31 oktober 2023 13:21

Aan: 'info@linqvastgoed.nl' <info@linqvastgoed.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

cc: 5.1, 2, e @cascaderealestate.eu

Onderwerp: RE: Splitsingsaanvraag 5.1, 2, e zaaknr. Z/23/2195272; In
behandelingname

Geachte heer 5.1, 2, e

Ik ben benieuwd of u het pand inmiddels heeft gecontroleerd en nog wil afspreken voor een eindcontrole?

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Inspecteur bouwtoezicht
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

5.1, 2, e @amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum

werkdagen: ma t/m do

Van: info@linqvastgoed.nl <info@linqvastgoed.nl>

Verzonden: woensdag 16 augustus 2023 16:40

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

cc: 5.1, 2, e @cascaderealestate.eu

Onderwerp: RE: Splitsingsaanvraag 5.1, 2, e zaaknr. Z/23/2195272; In
behandelingname

Geachte heet 5.1, 2, e

Ik zal ervoor zorgdragen!

Met vriendelijke groet,

5.15.1, 2, e

L I N Q vastgoed adviseurs BV
Delflandlaan 144, 1062 EB Amsterdam
Tel. 020 4082016

[Op vakantie van 27 juli t/m 25 augustus](#)

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. LinQ vastgoed adviseurs BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Op alle leveringen van LinQ vastgoed adviseurs BV zijn de voorwaarden van de DNR2011 van toepassing, deze voorwaarden zijn onder andere te downloaden op: <http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/>
LinQ vastgoed adviseurs BV KVK 58215441

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 15 augustus 2023 13:23

Aan: 'info@linqvastgoed.nl' <info@linqvastgoed.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

cc: 5.1, 2, e @cascaderealestate.eu

Onderwerp: RE: Splitsingsaanvraag 5.1, 2, e zaaknr. Z/23/2195272; In
behandelingname

Geachte heer 5.1, 2, e

Dat is goed.

Ik wil wel met u afspreken dat u eerst zelf controleert of de woningen voldoen aan het bouwbesluit, onderhoudseisen, bouwkundige tekening en/ of de tekening uit omgevingsvergunning 4752741 voor het plaatsen van twee dakkapellen en het bouwkundig splitsen van het gebouw 5.1, 2, e naar een woning en een winkel. Waarna wij een afspraak kunnen inplannen.

Mocht u vragen hebben hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Inspecteur bouwtoezicht
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e
5.1, 2, e@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum

werkdagen: ma t/m do

Van: info@linqvastgoed.nl <info@linqvastgoed.nl>

Verzonden: maandag 14 augustus 2023 17:08

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

cc: 5.1, 2, e @cascaderealestate.eu; 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Splitsingsaanvraag 5.1, 2, e zaaknr. Z/23/2195272; In
behandelingname

Geachte heer 5.1, 2, e

Van de heer 5.1, 2, e heb ik begrepen dat u de buitendienst inspecteur bent van deze
splitsingsaanvraag.

Is het akkoord dat ik in de week van 28 augustus contact met u opneem om een inspectie in te
plannen?

Met vriendelijke groet,

5.15.1, 2, e

L I N Q vastgoed adviseurs BV
Delflandlaan 144, 1062 EB Amsterdam
Tel. 020 4082016

Op vakantie van 27 juli t/m 25 augustus

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. LinQ vastgoed adviseurs BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Op alle leveringen van LinQ vastgoed adviseurs BV zijn de voorwaarden van de DNR2011 van toepassing, deze voorwaarden zijn onder andere te downloaden op: <http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/>
LinQ vastgoed adviseurs BV KVK 58215441

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Verzonden: maandag 14 augustus 2023 14:14

Aan: 'info@lingvastgoed.nl' <info@lingvastgoed.nl>

cc: 5.1, 2, e @cascaderealestate.eu' <5.1, 2, e @cascaderealestate.eu>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e
<5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Splitsingsaanvraag 5.1, 2, e zaaknr. Z/23/2195272; In
behandelingname

Geachte heer 5.1, 2, e

Zojuist zag ik dat de toezichtszaak vandaag eindelijk is aangemaakt.

Staat op naam van buitendienstinspecteur dhr. 5.1, 2, e tel 5.1, 2, e en in de CC zijn e-mail adres.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

medewerker Vergunningen
stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

T 5.1, 2, e

5.1, 2, e @amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Verzonden: donderdag 27 juli 2023 18:24

Aan: 'info@lingvastgoed.nl' <info@lingvastgoed.nl>

cc: 5.1, 2, e @cascaderealestate.eu

Onderwerp: RE: Splitsingsaanvraag 5.1, 2, e zaaknr. Z/23/2195272; In
behandelingname

Geachte heer 5.1, 2, e

Hartelijk dank voor de aanvulling voor bovengenoemde splitsingsaanvraag.

Met de geleverde constructietekening heb ik de archieven doorzocht en een vergunning voor o.a. funderingsherstel uit 2016 gevonden, OLO nr. 2227433. Alleen verwijzing naar deze vergunning was voldoende geweest.

Resteert nog de keuringsrapporten gas en elektra. Deze mogen later geleverd worden.

Hierbij ontvangt u, als bijlage, de in-behandelingname brief.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

medewerker Vergunningen
stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

5.1, 2, e@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer

Van: info@linqvastgoed.nl <info@linqvastgoed.nl>

Verzonden: woensdag 26 juli 2023 14:56

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>

cc: 5.1, 2, e @cascaderealestate.eu

Onderwerp: RE: Splitsingsaanvraag 5.1, 2, e zaaknr. Z/23/2195272;
Ontvangstbevestiging en verzoek om aanvulling

Geachte heer 5.1, 2, e

Bijgaand treft u de gedragscode en constructietekening aan van de fundering.
Onlangs is de fundering hersteld en door de buitendienst gekeurd.

De gas en elektra keuringen volgen later.

Met vriendelijke groet,

5.15.1, 2, e

L I N Q vastgoed adviseurs BV
Delflandlaan 144, 1062 EB Amsterdam
Tel. 020 4082016

[Op vakantie van 27 juli t/m 25 augustus](#)

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. LinQ vastgoed adviseurs BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Op alle leveringen van LinQ vastgoed adviseurs BV zijn de voorwaarden van de DNR2011 van toepassing, deze voorwaarden zijn onder andere te downloaden op: <http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/>
LinQ vastgoed adviseurs BV KVK 58215441

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Verzonden: vrijdag 21 juli 2023 14:33

Aan: 'info@lingvastgoed.nl' <info@lingvastgoed.nl>

cc: 5.1, 2, e @cascaderealestate.eu' <5.1, 2, e @cascaderealestate.eu>

Onderwerp: Splitsingsaanvraag 5.1, 2, e zaaknr. Z/23/2195272;

Ontvangstbevestiging en verzoek om aanvulling

Geachte heer 5.1, 2, e

Hierbij ontvangt u, als bijlage de ontvangstbevestigingsbrief en een brief om aanvulling voor bovengenoemde splitsingsaanvraag.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

medewerker Vergunningen
stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

T 5.1, 2, e

5.1, 2, e @amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie:

www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie:

www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie:

www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Cc: @linqvastgoed.nl; "Dogan Projects BV"
Onderwerp: RE: Splitsingsaanvraag 5.1, 2, e zaaknr. Z/23/2195272; In behandelingname
Datum: maandag 25 maart 2024 12:56:00

Geachte heer 5.1, 2, e

Wij zouden morgen om 13:00 uur kunnen. Schikt dat? Graag snel een reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Inspecteur bouwtoezicht
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum

werkdagen: ma t/m do

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @cascaderealestate.eu>

Verzonden: vrijdag 22 maart 2024 16:17

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>

CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl; 5.1, 2, e @linqvastgoed.nl; 'Dogan Projects BV'
<doganprojects@gmail.com>

Onderwerp: RE: Splitsingsaanvraag 5.1, 2, e zaaknr. Z/23/2195272; In
behandelingname

Geachte heer 5.1, 2, e

wij zijn klaar met de werkzaamheden op deze locatie en trots op het eindresultaat !

graag maken wij een afspraak met u voor uw inspectie.

Zou dat mogelijk kunnen dinsdagmiddag 26/3 of woensdagmiddag 27/3 ?
De winkel is gesloten maand en dinsdag.

Ik hoor het graag dan kan ik het afstemmen met de huurders om toegang te verkrijgen en de
aannemer.

Alvast bedankt

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e MRE MRICS

Cascade Alpen 's-Gravelandseweg 154, 1217 GA Hilversum The Netherlands
t +31 6 10 44 1873 www.cascaderealestate.eu

please consider the environment before printing this email

this message is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged, confidential and exempt for disclosure. It is strictly prohibited to disseminate, distribute or copy this communication if you are not the intended recipient. If you have received this communication in error, please accept our apology and email by return.

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 31 oktober 2023 16:01
Aan: 'info@lingvastgoed.nl' <info@lingvastgoed.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
cc: 5.1, 2, e @cascaderealestate.eu
Onderwerp: RE: Splitsingsaanvraag 5.1, 2, e zaaknr. Z/23/2195272; In
behandelingname

Bedankt voor u reactie.
Ik hoor het wel wanneer wij een afspraak kunnen inplannen.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e
Inspecteur bouwtoezicht
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum
werkdagen: ma t/m do

Van: info@lingvastgoed.nl <info@lingvastgoed.nl>
Verzonden: dinsdag 31 oktober 2023 15:12
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
cc: 5.1, 2, e @cascaderealestate.eu
Onderwerp: RE: Splitsingsaanvraag 5.1, 2, e zaaknr. Z/23/2195272; In
behandelingname

Geachte heer ^{5.1, 2, e}

Helaas moet de schilder nog even aan de slag, we hebben uitstel gekregen en pakken het op.

Met vriendelijke groet,

5.15.1, 2, e

L I N Q vastgoed adviseurs BV
Delflandlaan 144, 1062 EB Amsterdam
Tel. 020 4082016

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. LinQ vastgoed adviseurs BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Op alle leveringen van LinQ vastgoed adviseurs BV zijn de voorwaarden van de DNR2011 van toepassing, deze voorwaarden zijn onder andere te downloaden op: <http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/>
LinQ vastgoed adviseurs BV KVK 58215441

Van: ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} <^{5.1, 2, e} @amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 31 oktober 2023 13:21

Aan: 'info@linqvastgoed.nl' <info@linqvastgoed.nl>; ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} @amsterdam.nl>

cc: ^{5.1, 2, e} @cascaderealestate.eu

Onderwerp: RE: Splitsingsaanvraag ^{5.1, 2, e} zaaknr. Z/23/2195272; In
behandelingname

Geachte heer ^{5.1, 2, e}

Ik ben benieuwd of u het pand inmiddels heeft gecontroleerd en nog wil afspreken voor een eindcontrole?

Met vriendelijke groet,

⁵ ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e}

Inspecteur bouwtoezicht
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

^{5.1, 2, e}
^{5.1, 2, e} @amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum

werkdagen: ma t/m do

Van: info@linqvastgoed.nl <info@linqvastgoed.nl>

Verzonden: woensdag 16 augustus 2023 16:40

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

cc: 5.1, 2, e @cascaderealestate.eu

Onderwerp: RE: Splitsingsaanvraag 5.1, 2, e zaaknr. Z/23/2195272; In behandelingname

Geachte heet 5.1, 2, e

Ik zal ervoor zorgdragen!

Met vriendelijke groet,

5.15.1, 2, e

L I N Q vastgoed adviseurs BV
Delflandlaan 144, 1062 EB Amsterdam
Tel. 020 4082016

[Op vakantie van 27 juli t/m 25 augustus](#)

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. LinQ vastgoed adviseurs BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Op alle leveringen van LinQ vastgoed adviseurs BV zijn de voorwaarden van de DNR2011 van toepassing, deze voorwaarden zijn onder andere te downloaden op: <http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/>
LinQ vastgoed adviseurs BV KVK 58215441

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 15 augustus 2023 13:23

Aan: 'info@linqvastgoed.nl' <info@linqvastgoed.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

cc: 5.1, 2, e @cascaderealestate.eu

Onderwerp: RE: Splitsingsaanvraag 5.1, 2, e zaaknr. Z/23/2195272; In behandelingname

Geachte heer 5.1, 2, e

Dat is goed.

Ik wil wel met u afspreken dat u eerst zelf controleert of de woningen voldoen aan het bouwbesluit, onderhoudseisen, bouwkundige tekening en/ of de tekening uit omgevingsvergunning 4752741 voor het plaatsen van twee dakkapellen en het bouwkundig splitsen van het gebouw 5.1, 2, e naar een woning en een winkel. Waarna wij een afspraak kunnen inplannen.

Mocht u vragen hebben hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Inspecteur bouwtoezicht
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

5.1, 2, e@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl/centrum

werkdagen: ma t/m do

Van: info@linqvastgoed.nl <info@linqvastgoed.nl>

Verzonden: maandag 14 augustus 2023 17:08

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

cc: 5.1, 2, e @cascaderealestate.eu; 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Splitsingsaanvraag 5.1, 2, e zaaknr. Z/23/2195272; In
behandelingname

Geachte heer 5.1, 2, e

Van de heer 5.1, 2, e heb ik begrepen dat u de buitendienst inspecteur bent van deze
splitsingsaanvraag.

Is het akkoord dat ik in de week van 28 augustus contact met u opneem om een inspectie in te
plannen?

Met vriendelijke groet,

5.15.1, 2, e

L I N Q vastgoed adviseurs BV
Delflandlaan 144, 1062 EB Amsterdam
Tel. 020 4082016

[Op vakantie van 27 juli t/m 25 augustus](#)

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. LinQ vastgoed adviseurs BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Op alle leveringen van LinQ vastgoed adviseurs BV zijn de voorwaarden van de DNR2011 van toepassing, deze voorwaarden zijn onder andere te downloaden op: <http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/>

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Verzonden: maandag 14 augustus 2023 14:14

Aan: 'info@lingvastgoed.nl' <info@lingvastgoed.nl>

cc: 5.1, 2, e @cascaderealestate.eu' <5.1, 2, e @cascaderealestate.eu>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Splitsingsaanvraag 5.1, 2, e zaaknr. Z/23/2195272; In behandelingname

Geachte heer 5.1, 2, e

Zojuist zag ik dat de toezichtszaak vandaag eindelijk is aangemaakt.

Staat op naam van buitendienstinspecteur dhr. 5.1, 2, e tel. 5.1, 2, e en in de CC zijn e-mail adres.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

medewerker Vergunningen
stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

5.1, 2, e @amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Verzonden: donderdag 27 juli 2023 18:24

Aan: 'info@lingvastgoed.nl' <info@lingvastgoed.nl>

cc: 5.1, 2, e @cascaderealestate.eu

Onderwerp: RE: Splitsingsaanvraag 5.1, 2, e zaaknr. Z/23/2195272; In behandelingname

Geachte heer 5.1, 2, e

Hartelijk dank voor de aanvulling voor bovengenoemde splitsingsaanvraag.

Met de geleverde constructietekening heb ik de archieven doorzocht en een vergunning voor o.a. funderingsherstel uit 2016 gevonden, OLO nr. 227433. Alleen verwijzing naar deze vergunning was

voldoende geweest.

Resteert nog de keuringsrapporten gas en elektra. Deze mogen later geleverd worden.
Hierbij ontvangt u, als bijlage, de in-behandelingname brief.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

medewerker Vergunningen
stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

5.1, 2, e@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer

Van: info@linqvastgoed.nl <info@linqvastgoed.nl>

Verzonden: woensdag 26 juli 2023 14:56

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

cc: 5.1, 2, e @cascaderealestate.eu

Onderwerp: RE: Splitsingsaanvraag 5.1, 2, e zaaknr. Z/23/2195272;

Ontvangstbevestiging en verzoek om aanvulling

Geachte heer 5.1, 2, e

Bijgaand treft u de gedragscode en constructietekening aan van de fundering.
Onlangs is de fundering hersteld en door de buitendienst gekeurd.

De gas en elektra keuringen volgen later.

Met vriendelijke groet,

5.15.1, 2, e

L I N Q vastgoed adviseurs BV
Delflandlaan 144, 1062 EB Amsterdam
Tel. 020 4082016

[Op vakantie van 27 juli t/m 25 augustus](#)

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de

afzender te informeren. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. LinQ vastgoed adviseurs BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Op alle leveringen van LinQ vastgoed adviseurs BV zijn de voorwaarden van de DNR2011 van toepassing, deze voorwaarden zijn onder andere te downloaden op: <http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/>
LinQ vastgoed adviseurs BV KVK 58215441

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Verzonden: vrijdag 21 juli 2023 14:33

Aan: 'info@lingvastgoed.nl' <info@lingvastgoed.nl>

cc: 5.1, 2, e @cascaderealestate.eu' <5.1, 2, e @cascaderealestate.eu>

Onderwerp: Splitsingsaanvraag 5.1, 2, e zaaknr. Z/23/2195272;

Ontvangstbevestiging en verzoek om aanvulling

Geachte heer 5.1, 2, e

Hierbij ontvangt u, als bijlage de ontvangstbevestigingsbrief en een brief om aanvulling voor bovengenoemde splitsingsaanvraag.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

medewerker Vergunningen
stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

T 5.1, 2, e

5.1, 2, e @amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie:
www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie:

www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

Van: Doğan Projects BV
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.15.1, 2, e
Onderwerp: 5.1, 2, e splitsing punten na eindcontrole
Datum: dinsdag 28 mei 2024 16:11:41

Geachte heer 5.1, 2, e

Hierbij zend ik u de foto's van de door u geconstateerde punten aangaande de splitsing werkzaamheden aan het 5.1, 2, e te Amsterdam.

Ervan uitgaande dat u hiermee tevreden bent verblijf ik.

Algemeen:

Slot voordeur mag niet op slot gedraaid worden.



105-1
Deurdranger
Buis ketel



105-2

Deurdranger

Vloer meterkast beton storten



105-3

Deurdranger


Keukendeur.







4x groot draadglas vervangen in lichthof trappenhuis.



Met vriendelijke groet,

Dogan Projects B.V.
Oostzijde 44F
NL-1502 BH Zaandam

+ 31 641 550 660



De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

