

5.1.2.e

**- ventilatie berekening**

Ruimte	opp. m2	benodigde ventilatie (dm3/s)	aanvoer (dm3/s)		
			voorziening	naar ruimte	Cap.

VG - zolder verdieping	22,6	<b>20,3</b>			
VR 2.01 -woonkamer	22,6	15,8	DucoLine 17 'ZR'		24,4
<b>totaal</b>					<b>24,4</b>

Badkamer	1,7	14	overstroom capaciteit		14

Afvoer		
voorziening	naar ruimte	Cap

mv	buiten	24,4

<b>totaal</b>		<b>24,4</b>
---------------	--	-------------