

Aanvraag

Dossiernummer : 3680571
Datum indiening : 05-07-2018
Adres : Willemsparkweg 220 H Amsterdam
Aanvraag : het realiseren van twee afvoerkanalen ten behoeve van
 rookgasafvoer/afzuiging en een wtw unit op het gebouw
 willemsparkweg 220 h

Notitie:

██████████
Ontvangst dossier: 5 juli 2018

Status: mail uitgestuurd 6 juli 2018

Zie ook dossier 80-18-0107

Contact persoon:

██████████

██████████

3-9-2018 ██████████

Dit dossier laat ik aflopen we gaan verder met handhaven, zie dossier 80-18-0107.

Besloten is handhavend op te treden omdat de buizen/kanalen niet zijn aangebracht conform de verleende vergunning. Afwijkingen dus vastgelegd in het handhavingsdossier en deze al besproken met een jurist. Dossier ligt nu bij collega Spiegelenburg. Besluit is niet geheel kloppend, omdat er geen brandklep is ingetekend en dit moet wel. Zie ook besluit blad 2 Vraag 2 en 6 klopt niet. Deze zaak is besproken met de huurders en verhuurders zijn op de hoogte dat we handhavend optreden. Beste optie volgens ons is een wraking brief verzenden.

Dossier naar archief.

25-7-2018 ██████████

Vandaag wilde ik een eindcontrole doen samen met collega Beerepoot.

De werkzaamheden waren nog niet gereed.

Op dit adres lopen drietal vergunningen.

RGA kanaal:

Zit aan de achtergevel maar we konden niet naar boven toe, dus konden het niet afschouwen. We constateerde wel dat de buis is versleekt.

De RGA gaat horizontaal langs het boeideel en volgens ██████████ dan omhoog. Wij kunnen dit niet constateren en we kregen geen toegang naar boven.

De andere kanaal hebben ze aan de andere zijde aangebracht in de inwendige hoek.

Afgesproken is dat ik een handhavingszaak opstart en wel na mijn vakantie.

We moeten nog een en ander uitzoeken.

Wij hebben geen brandklep gezien, maar deze is volgens collega ██████████ wel noodzakelijk.

Ik heb dit telefonisch gemeld.

Ook besproken met collega Zwiggelaar zit er een horeca bestemming op dit pand.

Hij heeft een en ander uitgezocht en komen nu tot de conclusie dat het restaurant er mag zitten. Heb ook de exploitatie vergunning ontvangen.

Intern:

Ze willen meer dan 50 personen binnen laten, dus gemeld gebruiksmelding nodig.

Kelder en begane grondvloer willen ze inrichten voor Horeca.

Van te voren al gemeld bij milieu maar konden helaas niet mee.

Kelder incl. bar en toiletten nog niet gereed.

BMI is aangebracht.

Beg. Grond vloer.

Nog niet gereed ze willen circa 7 augustus of week later open.

RM zijn aangebracht beide verdiepingen.

Rechte steektrap.

Dus constructief gereed komt nu op de afwerking.

Heb terug koppeling gedaan telefonisch dat er een brandklep moet inkomen,

volgens bestemming mag het en volgens coll. Zwiggelaar geen vergunning nodig.

Brandklep aanbrengen.