

From: "5.1,2,e"
Sent: Thu, 1 Dec 2022 10:00:01 +0100
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@odnzkg.nl>
Subject: RE: Zaak 11399118 - OLO-7131237 - Advies Energieprestatie

Goedemorgen 5.1,2,e

In het door mij genoemde lid 8 van artikel 5.3 lees ik:

Een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, en een ruimte die niet wordt verwarmd of die wordt verwarmd voor uitsluitend een ander doel dan het verblijven van personen, heeft een volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste de in tabel 5.1 gegeven waarde.

De door jou genoemde beperking dat dit lid niet zou gelden als de aan het verblijfsgebied grenzende onverwarmde ruimte sterk is geventileerd, kan ik in dit voorschrift niet terugvinden.

Op welke voorschrift baseer je jouw stelling dat die vloer geen warmteweerstand van 4,7 m².K/W mag hebben, maar een warmteweerstand van 6,3 m².K/W moet hebben?

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Senior Medewerker Vergunningen Bouw
Stadsdeel Noord
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving/team Bouw

Gemeente Amsterdam

T 5.1,2,e
M 5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl

Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam

5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@odnzkg.nl>
Verzonden: woensdag 30 november 2022 16:02
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Zaak 11399118 - OLO-7131237 - Advies Energieprestatie

Goedemiddag 5.1,2,e

Bij een begrenzing van een ruimte naar een parkeergarage geldt dat de Rc-waarde 6,3 m²K/W moet zijn omdat de parkeergarage een sterk geventileerde ruimte is.
Als u nog andere vragen of opmerkingen heeft hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 28 november 2022 16:47
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@odnzkg.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@odnzkg.nl>
Onderwerp: RE: Zaak 11399118 - OLO-7131237 - Advies Energieprestatie

5.1,2,e

Op 26 september 2022 heb je advies uitgebracht inzake de bouw van een hotel c.a. aan de Klaprozenweg 59.
Een 'beetje' late reactie van mij, maar toch...

Je geeft aan dat de Rc-waarde van de vloer van de begane grondverdieping (die grenst aan een kelder/parkeergarage) tenminste gelijk moet zijn aan $6,3 \text{ m}^2\text{K/W}$.

Volgens mij geldt hier echter artikel 5.3, lid 8: de Rc van een inwendige scheiding tussen een verblijfsruimte en een niet verwarmde ruimte is tenminste gelijk aan $4,7 \text{ m}^2\text{K/W}$ (deze waarde is in de BENG ook aangehouden).

Klopt je advies en zie ik het dus niet goed, of ben je abusief?

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e
Senior Medewerker Vergunningen Bouw
Stadsdeel Noord
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving/team Bouw

Gemeente Amsterdam

T 5.1.2,e
M 5.1.2,e
5.1.2,e @amsterdam.nl

Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam


5.1.2,e

Van: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied <5.1.2,e@odnzk.nl>

Verzonden: maandag 26 september 2022 11:14

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

Onderwerp: Zaak 11399118 - OLO-7131237 - Advies Energieprestatie



Beste collega,

Op 09-08-2022 hebben wij een adviesverzoek ontvangen voor het beoordelen van de Energieprestatie voor het te (ver)bouwen gebouw op de locatie Klaprozenweg 59 te Amsterdam.

Bijgaand treft u ons advies aan.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van het advies, dan kunt u contact met ons opnemen door deze e-mail te beantwoorden (onderstaande referentiecode laten staan) of op onderstaand telefoonnummer.

Afwijken van advies

Mocht u afwijken van ons advies, dan ontvangen wij graag een reply op deze e-mail (onderstaande referentiecode laten staan) ter informatie waarin wordt aangegeven dat er is afgeweken van het advies en wat de reden hiervoor is, zodat wij hier in de toekomst rekening mee kunnen houden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

5.1.2,e

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Tel: 5.1.2.e

Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie onderaan uw reactie laat staan:

5.1.2.e

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

 Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet openbaarheid van bestuur en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).
