

From: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Subject: FW: Adviesverzoek - 5.1, 2, e
To: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Date: May 31, 2016 at 7:29:26 AM UTC

Hoi 5.1, 2, e

Ik had i.v.m. de vervanging van de twee woonarken ook contact gezocht met 5.1, 2, e. Ik wist niet dat jij al advies van hem had gekregen;-)

Ik zal je de afwijzing dan snel sturen.

5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 1 mei 2016 7:28
Aan: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Onderwerp: Adviesverzoek - 5.1, 2, e - vervangen van woonschepen door woonarken - olo 2331607

Dag 5.1, 2, e

zie onder

met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

5.1, 2, e
en or auton Inspecteur.

Team Bouwen, Milieu en Water stadsdeel Oost
Bezoekadres: Oranje Vrijstaatplein 2
Postadres: Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam
Algemeen telefoonnummer 5.1, 2, e
E: 5.1, 2, e@amsterdam.nl
Internet: www.oost.amsterdam.nl
M: 5.1, 2, e

Afwezig op de maandagen en woensdagen ivm werkzaamheden in de Gemeente Utrecht.

Van: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 1 mei 2016 13:29
Aan: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Onderwerp: Adviesverzoek - 5.1, 2, e - vervangen van woonschepen door woonarken - olo 2331607

Hoi 5.1, 2, e

Gisteren telefonisch al e.e.a. besproken, waaruit ik begreep dat het voor jou in ieder geval duidelijk is waarom de huidige conceptaanvraag moet worden afgewezen. 5.1, 2, e zie luchtfoto Atlas was een uitzondering en nu niet meer wenselijk.)

Samen met 5.1, 2, e heb ik er gisteren nog naar gekeken en wat gepuzzeld en kwamen tot de conclusie:

- Er is een vrije ruimte 27 meter, gemeten in Atlas, zie bijlage.
- De eerste ark mag 20 meter zijn zonder conflict met de 2 meter tussenruimte.
- De tweede ark kan en mag alleen langs zij en moet iets kleiner zijn, ongeveer 19 meter i.v.m. de verplichte tussenruimte van 4 meter (totaal 8m) aan beide zijden.
- Om de buitenste ark te kunnen betreden zal er een toegangsvoorziening langs de kop van de eerste ark moeten komen (links of rechts) en de arken moeten onderling iets verspringen afhankelijk waar de entree van de ark komt. Men kan natuurlijk ook de toegang op de kop van de ark maken zodat verspringen niet eens nodig is. Met flexibele hoogtes kan ook de eerste ark nog vrij uitzicht hebben.

Vriendelijke groet,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e, e

Verzonden: woensdag 16 mei 2016 10:23

Aan: 5.1.2.e, 5.1.2.e, 5.1.2.e

Onderwerp: vesverzoer 5.1.2.e - vervangen van woonschepen door woonarken - olo 2331607

Beste collega's 5.1.2.e en 5.1.2.e

Afgelopen week heb ik een concept-aanvraag ontvangen voor 2 woonschepen aan de 5.1.2.e. Kunnen jullie de huidige boten opmeten en situatie beoordelen op locatie?

Graag ontvang ik over 3 weken een advies.

Voor vragen kan je altijd contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

coördinator

Bestuurscommissie Oost

Gemeente Amsterdam

T 5.1.2.e

5.1.2.e [amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

Oranje-Vrijstaatsplein 2, 1093 NG Amsterdam

Werkdagen: ma, di, do en vr

