

Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Datum **2 november 2015**
Ons kenmerk **BWT 35-15-3072**
Betreft 5.1.2.e
Behandeld door 5.1.2.e Gebruikstoezicht, 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e @amsterdam.nl
Onderwerp **Resultaat integrale controle**

Geachte 5.1.2.e

Uw bedrijf is op 12 oktober 2015 door een inspecteur van het stadsdeel bezocht.
Namens uw bedrijf was u zelf bij de controle aanwezig.

Uit deze controle is gebleken dat:

- uw bedrijf niet geheel voldoet aan de geldende regelgeving. In de bij deze brief behorende bijlage(n) treft u de nog te treffen voorzieningen en/of te nemen maatregelen aan en kunt u lezen aan welke voorschriften uw bedrijf nog dient te voldoen.

Verlangde actie

U moet **binnen vier weken** na dagtekening van deze brief de in de bijlage aangegeven voorzieningen treffen en/of maatregelen nemen, **tenzij** een andere termijn is aangegeven bij de te treffen voorzieningen danwel de te nemen maatregelen.

Als u dit niet doet kunnen wij u onder aanzegging van bestuursdwang of onder oplegging van een dwangsom aanschrijven tot het voldoen aan de voorschriften. Ik vertrouw erop dat u het niet zo ver zult laten komen.

De hercontrole zal plaatsvinden in week 49 t/m week 51 (**30 november '15 t/m 18 december '15**)

Uw zienswijze

U kunt binnen twee weken na verzending van deze brief uw mening (zienswijze) over deze zaak kenbaar maken. Dit kunt u schriftelijk of mondeling doen bij 5.1.2.e van de directie Toezicht en Handhaving, afdeling Gebruikstoezicht, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Informatie over de toepasselijke wettelijke bepalingen en beleid

De volledige teksten van wet- en regelgeving zijn te vinden op www.overheid.nl.
Voor de teksten van gemeentelijke beleidsregels en regelgeving kunt u onze website www.centrum.amsterdam.nl/publicaties of www.centrum.amsterdam.nl/ondernemen raadplegen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Centrum,
Namens deze,

5.1.2.e

inspecteur Gebruikstoezicht

BIJLAGE behorende bij brief met kenmerk BWT 35-15-3072

Constateringen en de te nemen maatregelen c.q. te treffen voorzieningen.

C100 Bouwbesluit 2012 - Brandveiligheid

C107 Blusmiddelen

De blusmiddelen ontbreken of voldoen niet.

Dit is in strijd met het Bouwbesluit 2012 - afdeling 6.7 - aansturingsartikel 6.27.

U dient ervoor te zorgen dat de blusmiddelen aanwezig, gekeurd en zichtbaar bevestigd zijn.

C200 Bouwbesluit 2012 - Bouwkundige gebreken

C208 Elektriciteit

De voorziening voor elektriciteit voldoet niet.

Dit is in strijd met de Nederlandse Norm (NEN) 1010.

U dient ervoor te zorgen dat de elektrische installatie voldoet aan de voorschriften en een keuringsrapport van een erkend installateur aanwezig te hebben.