

From 5.1, 2, e </O=MAILORG/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=R.VANDEPAS>

Subject **Rondgang bouwtoezicht omgevingsvergunning** 5.1, 2, e **OLO 5209207**

To 5.1, 2, e @braam-minnesma.nl 5.1, 2, e @braam-minnesma.nl>

Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Date June 13, 2023 at 12:18:10 PM UTC

Beste 5.1, 2, e ,

In navolging van ons telefonisch gesprek zojuist hierbij de mail met punten die zijn geconstateerd tijdens de rondgang hedenochtend.

Gaat om de volgende punten:

- Constructieve wijzigingen doorgevoerd t.a.v. de bestaande omgevingsvergunning. Een wijziging van constructieve aard is vergunningsplichtig. Hiervoor dient dan ook een nieuwe aanvraag voor ingediend te worden. Dit zou al besproken zijn met de architect door mijn collega bouwplantoetser, 5.1, 2, e
- In het besluit (de omgevingsvergunning) is het voorschrift opgenomen dat er een monsterbord van een gevelfragment (steenstrips en voegen) wordt aangeleverd. Zoals ik heb begrepen is dit door de architect opgepakt en besproken met de welstandscommissie, maar nog niet definitief. Graag horen we de uiteindelijke keuze en welke collega in deze casus is aangehaakt en uiteindelijk akkoord zal geven.
- Brandoverslag verticaal ter plaatse van de voorgevel bij de nieuw geplaatste harmonica puien. Aangezien er geen borstwering aanwezig is en er op dit moment geen brandwerend glas hier is toegepast willen wij graag weten of hier überhaupt over is nagedacht. Aantoonbaar maken of dit wel of niet voldoet.
- Brandoverslag via het raam tussen oudbouw en nieuwbouw in de hoek. Dus vanuit de nieuwe woningen naar de oude woningen. Hier is geen brandwerend glas toegepast, dit lijkt ons wel benodigd.
- In alle brandscheidingen waar doorvoeren doorheen gaan dienen deze op de juiste manier brandwerend afgedicht te worden. Graag de uitvoering van de verschillende types aan te leveren (Attesten. Denk hier aan brandmanchetten/kleppen etc.)

Als het goed is krijgen we een nieuwe uitnodiging voor een rondgang ten aanzien van de brandveiligheid ergens volgende week vanuit uw collega, dhr. 5.1, 2, e We zien deze uitnodiging graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e  
5.1, 2, e

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving  
Team Toezicht, Handhaving, Bouw en Gebruik

**Gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost**

T. 5.1, 2, e  
E. 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam  
[www.amsterdam.nl](http://www.amsterdam.nl)