

Toetsrapportage constructieve beoordeling

Algemene gegevens

Projectlocatie :
Projectomschrijving :
Aanvraagnummer : 3453599

Opdrachtgever : Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Zuid
Bouwwerktype : 3. Eéngesinswoningen, niet gestapeld
Bomcategorie : BV2
Type toets : Inhoudelijke toets (dgk)
Toetsnummer : 1
Datum : 4-3-2018

Risicoprofiel

Standaard risicoprofiel is toegepast.

Conclusie

Het is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan.

Toetsrapport

Inhoudelijke toets (dgk)

Toetsnummer - 1

4-3-2018

Nr.	Aspect	Standaard-toetsniveau	Gekozen toetsniveau	Bevinding/opmerking	Conclusie	Benodigde aanvulling(en)
1.	Algemeen 1: Hoofdropzet					
1.1	Gevolgklasse en ontwerplevensduur			Conform NEN-EN 1990.	Voldoet	
1.2	Gewichts- en stabiliteitsberekeningen.	3	3	Conform NEN-EN 1991.	Voldoet	
1.3	Belastingen, belastingcombinaties, schematisatie	3	3	Conform NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991.	Voldoet	
1.4	Statische berekening Funderingsherstel, Core Constructies, projectnr. 17021, dd 22-09-2017	3	3	Onvolledig (zie ook 3.7)	Voldoet niet	
1.5	Tekeningbundel: EversPartners U0-1001 t/m U0-1004, dd 12-10-2017	3	3	Bijbehorende berekeningen ontbreken.	Voldoet niet	Berekeningen bovenbouw behorende bij de nieuwe aanvraag dienen ter toetsing te worden aangeboden.
3.	Onderdeel 1: Stabiliteitselementen en elementen die bij bezwijken tot voortschrijdende instorting kunnen leiden					
3.7	Kelder	3	3	Conform NEN-EN 1992. De wapeningstekeningen ontbreken.	Voldoet niet	Wapeningstekeningen behorende bij de berekening van de kelder dient ter toetsing te worden aangeboden.
Conclusie		: Het is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan.				

Toelichting toetsniveau's:

1. Uitgangspuntentoets (Bevatten de stukken voldoende informatie over de uitgangspunten?)
2. Visueel toetsen (Kloppen de uitgangspunten en lijken de uitkomsten aannemelijk?)
3. Representatief toetsen (Controle van de belangrijkste onderdelen)
4. Integraal toetsen (Alles controleren)