

From: "5.1.2,e" <5.1.2,e@odnzkg.nl>
Sent: Mon, 19 Apr 2021 15:30:54 +0100
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Subject: OLO-5967401; 5.1.2,e Amsterdam - Vragen / opmerkingen constructie

Omgevingsdienst

noordzeekanaalgebied

Geachte heer/mevrouw,

Dit bericht betreft het (bouw)project met de volgende gegevens (zaak 10251769):

Projectlocatie: 5.1.2,e Amsterdam
Projectomschrijving: Het maken van een dakopbouw met dakterras
Aanvraagnummer: OLO-5967401

Wij hebben enkele vragen/opmerkingen.

1. De belasting van de nieuwe opbouw gaat boven op de reeds gebouwde extra verdieping gebouwd worden. De toename van de belasting op de bestaande fundering dient dan optelsom van de beide extra belastingen zijn.
2. In het verleden zijn er in het pand doorbraken verricht. Hebben ze voldoende sterkte om de bijkomende krachten te kunnen dragen?
3. De schetsmatige tekening van de constructie is niet voldoende om te kunnen toeten.
4. Is de wand op de 4e verdieping inderdaad dragend?

Wanneer u het nodig acht dat wij voor de duidelijkheid/snelheid één op één contact hebben met de externe constructeur is dat natuurlijk altijd mogelijk. Over de uitkomst/afspraken van deze overleggen wordt u altijd geïnformeerd.

Mocht u verder nog vragen hebben dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e
Adviseur constructieve veiligheid

Team Constructieve Veiligheid
Directie Toezicht & Handhaving
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verzorgt in opdracht van het bevoegd gezag in het Noordzeekanaalgebied de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving voor bodem, milieu en bouw.

Meer informatie vindt u op www.odnzkg.nl

Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie onderaan uw reactie laat staan:
mzrdrefv0eszhit5wds0o1gpl3ug8rnuhx2afo01v040cferdrzm