

From: "5.1,2,e"
Sent: Fri, 26 May 2023 09:55:27 +0200
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@odnzkg.nl>
Subject: RE: 5.1,2,e

Fijn, dank je 5.1,2,e!

Groet,

5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@odnzkg.nl>
Verzonden: woensdag 24 mei 2023 18:22
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: 5.1,2,e

5.1,2,e

We hebben de stukken toevallig vanmiddag besproken (het heeft even geduurd, maar de hemelvaart zat in de weg). Het is nog niet helemaal in orde en we gaan dat nu op papier zetten. Morgen of overmorgen komt dat jouw kant op.

Groet,

5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 24 mei 2023 16:59
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@odnzkg.nl>
Onderwerp: FW: 5.1,2,e

Hi 5.1,2,e

Ik neem aan dat de stukken uit de bijlage goed zijn ontvangen op 15 mei 2023 bij zaaknummer: 119688o4. Voor de zekerheid stuur ik je nog deze mail, omdat er nog wel eens een zaak wordt afgesloten.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

5.1,2,e 5.1,2,e

Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Team Vergunningen
Stadsdeel Oost

Gemeente Amsterdam

M 5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl

Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam
Amsterdam.nl

Werkdagen: di, wo, do ochtend, vr

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@avbmail.nl>
Verzonden: vrijdag 12 mei 2023 14:05
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e@makanivastgoed.nl>
Onderwerp: FW: 5.1,2,e

Goedemiddag 5.1,2,e

Bijgevoegd de aangepaste constructieberekening. Ook zijn de sonderingen en funderingsadvies toegevoegd.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

AVB

5.1,2,e • 5.1,2,e Amsterdam

<https://avb.amsterdam/>

T 5.1,2,e

Disclaimer:

Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Wanneer u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk ons hiervan onmiddellijk per kerende e-mail op de hoogte te brengen. U wordt erop gewezen dat e-mailberichten aan veranderingen onderhevig kunnen zijn.

AVB is niet aansprakelijk voor de onjuiste en onvolledige overdracht van de informatie in dit bericht noch voor mogelijke vertraging in de ontvangst van dit bericht of schade aan uw systeem als gevolg van dit bericht. AVB staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven noch dat dit bericht vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @deingenieursgroep.nl>

Verzonden: vrijdag 12 mei 2023 13:48

Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @avbmail.nl>

Onderwerp: RE: 5.1,2,e

He 5.1,2,e

Zie bijgaand de berekening met achterin een reactie op de opmerkingen. Geeft geen wijzigingen.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

Let op: dinsdag 23 t/m 26 mei (week 21) zijn wij gesloten wegens ons 10-jarig jubileum.

De Ingenieursgroep BV

5.1,2,e

5.1,2,e Amsterdam

T: 5.1,2,e

M: 5.1,2,e

E: 5.1,2,e @deingenieursgroep.nl

W: www.deingenieursgroep.nl

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @avbmail.nl>

Verzonden: woensdag 10 mei 2023 08:08

Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @deingenieursgroep.nl>

Onderwerp: FW: 5.1,2,e

Goedemorgen 5.1,2,e

Wij ontvingen onderstaand bericht. Kan jij hier spoedig naar kijken?

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

AVB

5.1,2,e • 5.1,2,e Amsterdam

<https://avb.amsterdam/>

T 5.1,2,e

Disclaimer:

Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Wanneer u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk ons hiervan onmiddellijk per kerende e-mail op de hoogte te brengen. U wordt erop gewezen dat e-mailberichten aan veranderingen onderhevig kunnen zijn.

AVB is niet aansprakelijk voor de onjuiste en onvolledige overdracht van de informatie in dit bericht noch voor mogelijke vertraging in de ontvangst van dit bericht of schade aan uw systeem als gevolg van dit bericht. AVB staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven noch dat dit bericht vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 9 mei 2023 16:14

Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @avbmail.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @avbmail.nl>

CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @makanivastgoed.nl>

Onderwerp: RE: 5.1,2,e

Geachte 5.1,2,e beste 5.1,2,e

Zoals vrijdag besproken, hierbij de advisering (negatief) van de omgevingsdienst op de aangepaste constructieve stukken. Ik heb aan de bezwaarschriftencommissie gevraagd of zij uitstel kunnen verlenen, wellicht is het verstandig als jullie hen dit ook vragen.

Nr.	Aspect	Standaard-locatie/waarde	Gekozen-locatie/waarde	Bevinding/opmerking	Conclusie	Benodigde aanvulling(en)
1	Algemeen 1: Hoofddoelzet			Conform NEN-EN 1990.	Valideert	
1.1	Geveelklausuur en ontwerptijdensduur	2	2	Stabiliteitsprincipes is nog niet geheel duidelijk toegeleid.	Valideert niet	e.o.a. ter toetsing.
1.2	Gewichts- en stabiliteitsberekening, stabiliteitsprincipes	2	2	1. Het resterende deel van de bestaande uitbouw vormt op een nieuw stalen portaal te staan. In de schematisering van dat portaal is het portaal voor de stabiliteit horizontaal gebouwd. Hoe deze horizontale staven gerealiseerd wordt, is niet toegelicht en ook principe details van hoe dit gerealiseerd wordt ontbreken. 2. In de berekeningen van de stabiliteitsportalen in bestaande achtergevel en de achtergevel van de nieuwe uitbouw zijn horizontale brachten H3 en H2 ten gunste van wind ingevoerd. Bij de bepaling van deze krachten is onvoldoende uitgeschreven hoe die in rekening te brengen oppervlakken, waarop de wind werkt, bepaald zijn.	Valideert niet	e.o.a. ter toetsing.
1.3	Belastingen, belastingcombinaties, schematisatie	2	2	1. Het dak van de aanbouw lijkt te worden ondersteund door houten wandjes die op de houten balken van de insteekvloer staan. In de berekening van de houten balken van de insteekvloer is echter geen belasting uit deze houten wandjes meegenomen. 2. Indien het dak van de uitbouw niet ondersteund wordt door die houten wandjes, dan is de overspanning van de houten stabilisatie daar ongeveer 1,4 x 3,8 meter wat veel langer is dan de overspanning van 2 meter waarmee de dakbalken zijn berekend. 3. In paragraaf 4.2 (ligger uitbouw entree) met plat dak) wordt een stalen ligger in de insteekvloer diep berekend dan via een houten wandje een puntlast krijgt met belasting uit het dak. Het is niet duidelijk om welke ligger het hier gaat. De houten wandjes die mogelijk het dak dragen staan namelijk niet haaks maar evenwijdig aan de stalen liggers, waardoor ze geen puntlast maar een lijnlast op de ligger zouden geven. Daarnaast is bij deze berekening alleen gekeken naar de belastingcombinatie met extreme belasting op de insteekvloer en momentane belasting op het dak en niet naar de combinatie momentane belasting op de insteekvloer en extreme belasting op het dak.	Valideert niet	e.o.a. ter toetsing.
1.4	Brandveerendheid	2	2	Sterkte bij brand	Aanwezig	
2	Algemeen 2: Constructie			Conform Bouwbesluit 2012.		
2.1	Grondmechanisch advies	2	2	Rapport grondmechanisch / funderingsadvies ontbreekt. Paragraaf 6.3 Paalheuen tabel uit het rapport is weergegeven echter volledig rapport met sonderingen ontbreekt.	Ontbreekt	e.o.a. ter toetsing.
2.2	Paalberekening en tekening palenplan	2	2	Palenplan aanwezig definitieve afhankelijk van sondering en funderingsadvies > 2a-2.1.	Ontbreekt	e.o.a. ter toetsing.
3	Onderdeel 1: Stabiliteitsmomenten en elementen die bij bezwijken tot voortschrijdende instorting kunnen leiden					
3.2	Stabiliteitsportalen	2	2	1. Bij de berekening van het stalen portaal onder de bestaande uitbouw (paragraaf 4.4) is een belasting q2 op het portaal opgegeven. In de computerberekening van het portaal is deze belasting q2 echter niet ingevoerd. 2. Bij de berekening van het stabiliteitsportaal in de bestaande achtergevel is geen belasting uit het dak van de uitbouw gerekend. Op tekening lijkt het erop dat er echter wel balken van het dak aansluiten op het portaal en er dus belasting uit het dak op het portaal komt.	Valideert niet	e.o.a. ter toetsing.
3.3	Betonsluiser vorm en wapening	2	2		Valideert	
4	Vloeren					
4.2	Fussenvloer tussen RG - te verd.	2	2		Valideert	
7	Onderdeel 5: Platte en schuine daken					
7.2	Dakvloer	2	2	Bij de bepaling van de sneeuwbelasting op het dak van de uitbouw is geen rekening gehouden met sneeuwophoping tegen de bestaande achtergevel en de bestaande uitbouw.	Valideert niet	e.o.a. ter toetsing.
				Conclusie: Het is onvoldoende aanmerkelijk gemaakt dat aan de oors van het Bouwbesluit is voldaan.		

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @avbmail.nl>

Verzonden: vrijdag 5 mei 2023 15:49

Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>

CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @makanivastgoed.nl>

Onderwerp: 5.1,2,e

Goedemiddag 5.1,2,e

Bijgevoegd de gewijzigde tekening en het geohydrologisch onderzoek.

We zijn nog niet gebeld door de Omgevingsdienst over de constructieve uitwerking.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

AVB

5.1,2,e

• 5.1,2,e Amsterdam

<https://avb.amsterdam/>

T 5.1,2,e

Disclaimer:

Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Wanneer u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk ons hiervan onmiddellijk per kerende e-mail op de hoogte te brengen. U wordt erop gewezen dat e-mailberichten aan veranderingen onderhevig kunnen zijn.

AVB is niet aansprakelijk voor de onjuiste en onvolledige overdracht van de informatie in dit bericht noch voor mogelijke vertraging in de ontvangst van dit bericht of schade aan uw systeem als gevolg van dit bericht. AVB staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven noch dat dit bericht vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

} -->

 Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet open overheid en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is

gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).
