

From 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Subject RE: versie dd 18 04 2025 aangepaste tekening tbv behandeling concept aanvraag Kerkstraat 168
To 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Date May 26, 2025 at 12:38:54 PM CEST

5.1, 2, e

Ik heb hier het advies voor Kerkstraat 168.


Wat 5.1, 2, e betreft wacht ik op een reactie van 5.1, 2, e. Ik heb het al kort met 5.1, 2, e besproken en die gaf aan dat we wel goed moeten kijken hoe we dit procedureel gaan verworden, zeg maar hoe we dit zo praktisch mogelijk kunnen doen. Ik heb al een opzet gedaan voor de aangepaste adviezen, maar ik denk dat we dit niet voor donderdag al klaar hebben liggen.

5.1, 2, e hier moet ik ook nog aan de slag met het advies. Ik wacht eigenlijk ook nog op een reactie van 5.1, 2, e gewoon als gefundeerd de steun van ons advies. Waar wij afgelopen donderdag bij het afwijkingenoverleg achter kwamen is, dat het niet vergunde dakterras op de achteraanbouw kleiner moet.

Ik hoop dat ik tot woensdag hier wel een advies voor jou heb klaar liggen.

4.1, 4 deze moet aangepast worden. Wij hebben, met dank aan de goede foto's, geconcludeerd dat de dakterrassen toch echt terug moeten liggen vanaf de dakrand. Namelijk maximaal net zo diep dan de balkons mogen zijn, 1,50m. Ik zal in PB een 'niet akkoord, tenzij' maken. Als zij het zoals gevraagd aanpassen kan het binneplans zonder grote onderbouwing vergund worden.

Hier kun je in ieder geval al verder mee. 😊



Groeten, 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 26 mei 2025 08:29
Aan: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: versie dd 18 04 2025 aangepaste tekening tbv behandeling concept aanvraag Kerkstraat 168

Hi, 5.1, 2, e

Ik ben volgende week een week met vakantie.
Lukt het jou om Kerkstraat 168, 5.1, 2, e en 5.1, 2, e samen met mij woensdag af te ronden? Donderdag is Hemelvaart.
Ik hoor graag wat lukt, alvast bedankt.

Gr. 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@burov10.nl>
Verzonden: vrijdag 23 mei 2025 08:42
Aan: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e@kesscorporation.com>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e@blauwdrukarchitecten.nl>
Onderwerp: Re: versie dd 18 04 2025 aangepaste tekening tbv behandeling concept aanvraag Kerkstraat 168

Beste Heer 5.1, 2, e

gaarne vernemen we wanneer we uitslag ontvangen van de conceptaanvraag Kerkstraat 168

alvast bedankt

met vriendelijke groet

Buro v-10

