



BRANDWEER

9. De op tekening aangegeven droge blusleiding dient te worden uitgevoerd als omschreven in hoofdstuk 9 van het boek 'Brandbeveiligingsinstallatie', een uitgave van het NVBR.
10. In de kantoorfunctie op de begane grond dienen conform artikel 2.191 van het Bouwbesluit brandslanghaspels aanwezig te zijn. Brandslanghaspels dienen zodanig te worden toegepast dat het gehele vloeroppervlak bestreken wordt conform artikel 2.192 van het Bouwbesluit, uitvoering van de brandslanghaspels dient te geschieden conform NEN-EN 671-1.
11. De kantoorfunctie dient conform gemeentelijk beleid van de Gemeente Amsterdam en artikel 2.59 van het Bouwbesluit te worden voorzien van nood- en transparantverlichting als omschreven in NEN-EN 1838 en NEN 6088.
 - De in rood op tekening aangegeven symbolen.

5.1, 2, e

XXXX

