From 5.1, 2, e 5.1, 2, e </O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=C45A176BFF794821B7753C3C25C243D4-IWICKI003>
Subject **FW: Admiralengracht 40-3 - Z2024-014181 (2024060600480), Planaanpassing Welstand**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Date August 5, 2024 at 8:12:43 AM UTC

Ter info 5.1, 2, e

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e
WABO casemanager Bouw / Ruimtelijke Ordening

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel West

Bezoekadres Bos en Lommerplein 250, 1055 EK
Postadres Postbus 57239, 5.1, 2, e Amsterdam

T: 5.1, 2, e

E: 5.1, 2, e amsterdam.nl
I: www.west.amsterdam.nl
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: maandag 5 augustus 2024 10:10
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e >
Onderwerp: Admiralengracht 40-3 - Z2024-014181 (2024060600480), Planaanpassing Welstand

Geachte heer heer 5.1, 2, e

Er is een negatief advies afgegeven vanuit Welstand, namelijk:

“Plan voldoet niet aan standaardcriteria.
Geconstateerd is dat de aanvraag voldoet aan de standaardcriteria voor `Dakterrassen en daktuinen’, zoals genoemd in hoofdstuk 6.9 van de welstandsnota ‘De Schoonheid van Amsterdam 2016’.
- hoogte niet meer dan 2,50 m (ten opzichte van terras)

De hoogte is meer dan 2,6 meter t.o.v. het terras, de locatie valt binnen het beschermd stadsgezicht Admiralenbuurt.”

Wij geven u de mogelijkheid om het plan aan te passen en uiterlijk 19 augustus 2024 in te dienen en te uploaden in DSO.
Hierdoor dient u de beslistermijn met 2 weken op te schorten.

Graag een akkoord (reply) op deze mail.

Hopende u hier naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

dhr. ing. 5.1, 2, e
WABO casemanager Bouw / Ruimtelijke Ordening

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel West

Bezoekadres Bos en Lommerplein 250, 1055 EK
Postadres Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam