

K537

advies en onderzoek
akoestiek en lawaai-beheersing
bouw fysica en binnenmilieu
trillingstechniek
milieutechniek
duurzaam bouwen
externe en brandveiligheid

Heren5 Architecten BV BNA
t.a.v. mevrouw 5.1, 2, e
Nieuwe Achtergracht 17
1018 XV AMSTERDAM

5.1, 2, e

Amsterdam, 18 oktober 2004

Betreft: plan Gerenstein 3 te Amsterdam Zuidoost; toelichting opmerkingen rapport
brandveiligheid 5.1, 2, e
Behandeld door 5.1, 2, e

Geachte 5.1, 2, e

In ons rapport 5.1, 2, e gedateerd 1 april 2004 met betrekking tot het brandveiligheidsconcept, zijn enkele opmerkingen gemaakt, zonodig aangevuld met wijzigingsvoorstellen. Voor de stukken voor de bouwaanvraag is het noodzakelijk dat deze opmerkingen en wijzigingsvoorstellen zijn opgenomen in het ontwerp, of beargumenteerd vervallen zijn. In deze brief worden deze opmerkingen en wijzigingsvoorstellen toegelicht. Waar nodig zijn aanvullingen op het rapport opgenomen.

Pagina 4: Omdat de woningen in de laagbouw geen vloer hoger dan 7 m heeft, en van onbrandbare materialen is gebouwd, dient de hoofdconstructie van de laagbouw 30 minuten weerstand tegen bezwijken te hebben.

Pagina 6: Op circa 15 tot 20 m ligt het politiebureau, in plaats van de opgegeven 25 m. Ook bij 15 m wordt de situatie echter voldoende veilig geacht en zal er geen brandoverslag naar het politiebureau plaats vinden.

Pagina 7: De rookwerende puien in de vide op de eerste verdieping is naar opgave van de brandweer niet noodzakelijk.

Pagina 8: De vluchtdeuren draaien in de vluchtrichting. Het trappenhuis op as 2-9 en 2-10 is voorzien van een vluchtdeur.

www.chri.nl



Amsterdam

5.1, 2, e

's-Hertogenbosch

5.1, 2, e

Maastricht

5.1, 2, e


Rotterdam

5.1, 2, e

Zwolle

5.1, 2, e

Lid



E-mail: 5.1, 2, e @chri.nl

E-mail: 5.1, 2, e @chri.nl

E-mail: 5.1, 2, e @chri.nl

E-mail: 5.1, 2, e @chri.nl

E-mail: 5.1, 2, e @chri.nl

