

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e </O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=46A9E300B46B4BC4B19218A55B669310-VISSCH024>
Subject **RE: N29219 RE: aanpassen project - Zaak: Z2024-017431 - Admiralengracht 40**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e >
Date August 21, 2024 at 2:15:26 PM UTC

Geachte heer 5.1, 2, e

Ik heb de aanvulling ontvangen en zet deze direct uit voor advies.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Team Vergunningen Bouw

Gemeente Amsterdam

Stadsdeel West

M 5.1, 2, e

5.1, 2, e @amsterdam.nl

Bos en Lommerplein 250, 1055 EK Amsterdam

Amsterdam.nl

P.S. Ga je verbouwen? Vertel het de burens! Kijk voor handige tips

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Verzonden: woensdag 21 augustus 2024 14:20

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Onderwerp: FW: N29219 RE: aanpassen project - Zaak: Z2024-017431 - Admiralengracht 40

Geachte heer 5.1, 2, e Beste 5.1, 2, e

Bijgaand ontvangt u het aanvullende rapport van de constructeur betreffende de legalisatie van drie onderdelen. Dit heb ik vandaag ook op het OLO geplaatst. Hopende hiermee voldoende informatie te hebben verstrekt voor een

akkoord op de legalisatie van de constructie.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

WoonHolland
Nassaulaan 13

2514 JS Den Haag

T 5.1, 2, e

E 5.1, 2, e

De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door

anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, en/of verstrekking van deze

informatie aan derden is niet toegestaan. WoonHolland en of aan haar gelieerde vennootschappen staan niet in voor de juiste

en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Wij adviseren u altijd de

bijlagen te scannen alvorens te openen.

Van: iKAABEE 5.1, 2, e >

Verzonden: woensdag 21 augustus 2024 9:26

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e >

Onderwerp: N29219 RE: aanpassen project - Zaak: Z2024-017431 - Admiralengracht 40

Beste 5.1, 2, e

In de bijlage het rapport, herzien naar aanleiding van de opmerkingen van Boorsma.

Ik heb de archieftekeningen ingezien en daar is gerekend met een paal draagvermogen van 100kN, dat in tegenstelling tot de aannames van Boorsma van 73,3 kN en is zelfs nog hoger dan mijn eerste aannames.

Het portaal met de reactie krachten is nu nog nader uitgewerkt.

Groeten

5.1, 2, e

directeur

Fornheselaan 124

3734 GE Den Dolder

www.ikaabee.nl

5.1, 2, e

administratie

5.1, 2, e ikaabee.nl

5.1, 2, e

www.ikaabee.nl/disclaimer/

Van: 5.1, 2, e <5.1, 2, e>

Verzonden: dinsdag 30 juli 2024 10:53

Aan: 'iKAABEE | 5.1, 2, e >

Onderwerp: FW: aanpassen project - Zaak: Z2024-017431 - Admiralengracht 40

Beste 5.1, 2, e

Inzake de Admiralengracht is het bijgaande toetsrapportage constructieve beoordeling ontvangen. Wil je deze zaken

meenemen svp in jouw advies?

Ik zie graag je reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

WoonHolland
Nassaulaan 13

2514 JS Den Haag

T 5.1, 2, e

E 5.1, 2, e

De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door

anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, en/of verstrekking van deze

informatie aan derden is niet toegestaan. WoonHolland en of aan haar gelieerde vennootschappen staan niet in voor de juiste

en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Wij adviseren u altijd de

bijlagen te scannen alvorens te openen.

Van: loket >

Verzonden: woensdag 24 juli 2024 16:12

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e >

CC: 5.1, 2, e >; 5.1, 2, e 5.1, 2, e >

Onderwerp: aanpassen project - Zaak: Z2024-017431 - Admiralengracht 40

Geachte heer 5.1, 2, e

Het is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de constructie voldoet aan de van toepassing zijnde eisen. U kunt het project aanpassen. In bijgaande brief en toetsdossier vindt u hier meer informatie over.

Als u vragen of opmerkingen hebt, kunt u mij bereiken op onderstaande gegevens.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Team Vergunningen Bouw

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel West

M5.1, 2, e

5.1, 2, e @amsterdam.nl