

From 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
Subject FW: 5.1, 2, e Adviesverzoek - OLO 5209207 - het vergroten van het pand Opleveren  
To 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
Date August 10, 2023 at 9:23:21 AM UTC

**Van:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @5.1, 2, e.nl  
**Verzonden:** donderdag 10 augustus 2023 8:34  
**Aan:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl  
**Onderwerp:** 5.1, 2, e Adviesverzoek - OLO 5209207 - het vergroten van het pand Opleveren

Goedemorgen 5.1, 2, e

Naar aanleiding van de opmerking van de brandweer heb ik het voorgelegd aan 5.1, 2, e om met een advies te komen voor de lift in het trappenhuis.

Haar antwoord op de opmerking van de brandweer was;

*Formeel heeft de brandweer een punt. In een extra beschermde vluchtroute gelden aanvullende eisen ten aanzien van materialisering en aanwezigheid van brandbaar materiaal. In geval van een lift is de brandbaarheid met name in de bekabeling te vinden. In een extra beschermde vluchtroute geven wij daarom altijd aan dat de lift qua materialisering aan de eisen voor een brandweerlift moet voldoen.*

Wij hebben dus naar aanleiding van de opmerking 5.1, 2, e opdracht gegeven om de materialisering van de lift dermate uit te voeren als brandweer lift zoals is geadviseerd door LBP Sight en de brandweer.

Verder doe ik in de bijlage alle nodige attest en onderhoudscontract van Fire Stop welke in reeds al heb overhandigd.

Vandaag is de oplevering met Braam Minnesma waarna we het Energielabel afmelden en de woningen gaan verhuren. Als het allemaal meezit wordt 15 september door Heuvel groep de Nutsvoorzieningen aangesloten.

Ik heb je ook een uitnodiging gestuurd voor vanmiddag om 15.00.

Als er verder nog vragen zijn hoor ik het graag.

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Technisch vastgoed beheer

5.1, 2, e • 5.1, 2, e  
5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e Amsterdam  
5.1, 2, e @ 5.1, 2, e.nl  
[www.5.1, 2, e.nl](http://www.5.1, 2, e.nl)

Link android <https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.mobielbekeken.keijstefels&hl=nl>

link apple <http://nederlandseapp.nl/iphone-ipad/zakelijk-financien/5.1, 2, e/amsterdam-diuagqb.html>

*Aan de inhoud van deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en zou wettelijk beschermd kunnen zijn. Het is slechts bestemd voor de ontvanger. Toegang tot deze e-mail door andere personen is ongeoorloofd. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent is enige vorm van openbaring, herdruk, verspreiding of elke andere actie in overeenstemming hiermee ongeoorloofd en zou dit onwettig kunnen zijn. Verwittigt u alstublieft de verzender van de e-mail onmiddellijk indien u niet de bedoelde ontvanger bent.*

**Van:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 25 juli 2023 13:58  
**Aan:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @ 5.1, 2, e.nl>  
**Onderwerp:** FW: Adviesverzoek - OLO 5209207 - het vergroten van het pand - 5.1, 2, e

Hoi 5.1, 2, e

Hierbij stuur ik het advies van de brandweer. Hun zorgen gaan voornamelijk uit naar de lift in het trappenhuis.

Vertrouwende erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e  
5.1, 2, e  
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving  
Team Toezicht, Handhaving Bouw & Gebruik  
Stadsdeel Oost

**Gemeente Amsterdam**

M 5.1, 2, e  
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam  
Amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, wo en do

---

**Van:** Serviceteam RB 5.1, 2, e <[redacted]@brandweeraa.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 25 juli 2023 10:01  
**Aan:** 5.1, 2, e <[redacted]@amsterdam.nl>  
**CC:** Serviceteam RB 5.1, 2, e <[redacted]@brandweeraa.nl>  
**Onderwerp:** RE: Adviesverzoek - OLO 5209207 - het vergroten van het pand - 5.1, 2, e

Beste collega,

Hierbij het getekend brandweeradvis.

Betreft: RE: Adviesverzoek - OLO 5209207 - het vergroten van het pand - 5.1, 2, e

Ons kenmerk: 423/Bta-2023

Jullie kenmerk: OLO 5209207

Vriendelijke groet,

5.1. 2. e  
5.1, 2, e  
5.1, 2, e Ma t/m Do

**Brandweer Amsterdam-Amstelland**  
Kazerne Willem | Ringdijk 98 | 1097 AH | Amsterdam  
[www.brandweeraa.nl](http://www.brandweeraa.nl)

---

**Van:** 5.1, 2, e <[redacted]@amsterdam.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 4 juli 2023 11:24  
**Aan:** Serviceteam RB 5.1, 2, e <[redacted]@brandweeraa.nl>  
**Onderwerp:** Adviesverzoek - OLO 5209207 - het vergroten van het pand - 5.1, 2, e

Geachte heer, mevrouw,

Op het adres 5.1, 2, e worden er appartementen gemaakt. Naar aanleiding van een controle is er een berekening gemaakt ten aanzien van de brandoverslag.

[Klik hier](#) om bijlagen te downloaden.

Hierbij wil ik advies vragen of wij akkoord kunnen gaan met de aangeleverde berekening.

Met vriendelijke groet,

5.1. 2. e  
5.1, 2, e  
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving  
Team Toezicht, Handhaving Bouw & Gebruik  
Stadsdeel Oost

**Gemeente Amsterdam**

M 5.1, 2, e  
5.1, 2, e <[redacted]@amsterdam.nl>

Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam  
Amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, wo en do

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: [www.amsterdam.nl/proclaimer](http://www.amsterdam.nl/proclaimer).