

From: "5.1.2,e"
Sent: Wed, 13 Feb 2019 15:03:00 +0100
To: "5.1.2,e"
Subject: 5.1.2,e 5.1.2,e 5.2.1 aanvullingen onvolledig

Geachte 5.1.2,e

Ik heb u eerder vandaag gebeld, en uw voicemail ingesproken, omdat ik onderstaande wilde toelichten.

Op 4 december 2018 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van de woningen op de 1e, 2e, 3e en 4e verdieping aan de achterzijde, het aanbrengen balkons aan de achterzijde en het realiseren van een dakterras met daktoegangsopbouw en het omzetten van de zolderverdieping naar een zelfstandige woning op de locatie 5.1.2,e

5.2.1

De aanvullingen die u op 08 februari 2019 via het omgevingsloket heeft aangeleverd zijn helaas niet volledig.

De volgende punten moeten nog worden aangevuld:

1. *Een kopie van de vergunning aanleveren waaruit blijkt dat de indeling van het pand zo is vergund. Eventueel niet vergunde onderdelen moeten uit de bestaande toestand worden verwijderd.*
U kunt een hardcopy afgeven bij het Stadsloket West het liefst persoonlijk overhandigen, of anders voorzien van OLO-nummer en adres t.a.v. 5.1.2,e Vergunningen Bouw.
2. *Tekeningen bestaande en nieuwe toestand van alle gevels van het bouwwerk (zijgevels en alle gevels daktoegangsopbouw), inclusief de gevels van belendende bebouwing schaal 1:100, voorzien van voldoende maatvoering inclusief hoogte bouwwerk ten opzichte van aangrenzend straatpeil. Hierin tevens de draairichting/ schuifrichting van de ramen en deuren aangeven. Hierin ook de afwatering aangeven.*
Zijgevel t.p.v. doorsnede dakterras/ balkons en zijgevels vanaf de belending nr. 5.1.2,e van de bestaande en nieuwe toestand ontbreekt.
3. *Detailtekeningen bestaande en nieuwe toestand van gezichtsbepalende delen van de uitbouwen en detailtekeningen t.p.v. de aansluiting op de bestaande bebouwing, schaal 1:5, 1:10 of 1:20. Kozijndetails altijd schaal 1:5. Voorzien van voldoende maatvoering. Waarbij de warmteweerstand in m²K/W, de brandwerendheid in minuten WBDBO, en de warmtedoorgangscoefficiënt in W/m²K wordt aangegeven.*
Ontbreekt.
4. *Detailtekeningen nieuwe toestand van gezichtsbepalende delen van het hekwerk. Schaal 1:20, voorzien van voldoende maatvoering (o.a. hoogte en h.o.h. afstand spijlen).*
Bovenregel ontbreekt in het aangeleverde detail en dikte spijlen zijn niet aangegeven.
5. *Detailtekeningen van de hoofdopzet van de constructie van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk aangeven, schaal 1:5, 1:10 of 1:20. Kozijndetails altijd schaal 1:5. Voorzien van voldoende maatvoering. Waarbij de warmteweerstand in m²K/W, de brandwerendheid in minuten WBDBO, en de warmtedoorgangscoefficiënt in W/m²K wordt aangegeven.*
Balkon 4^e verdieping ontbreekt. Alsmede de oplegging t.p.v. de belending nr. 5.1.2,e en de afsteuning naar de fundering.
1. *Ventilatieberekening incl. stroomschema en toelichting van de wijze van ventileren van alle ruimten ontbreekt.*

Deze is alleen op de 2^e en 4^e verdieping aangeleverd.

Tevens wordt geconstateerd dat het hekwerk op de 1^e verdieping niet correspondeert met het aangeleverde detail.

Mocht u hierover nog vragen hebben, neemt u dan nog even contact met mij op.

U kunt deze punten uiterlijk **maandag 18 februari 2019** in één keer via het omgevingsloket aanleveren, indien deze niet op tijd zijn aangeleverd ben ik helaas genoodzaakt de aanvraag buiten behandeling te laten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

Vergunningen Bouw

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel West

T 5.1.2.e

M 5.1.2.e

5.1.2.e @amsterdam.nl

www.amsterdam.nl

Bos en Lommerplein 250, 1055 EK Amsterdam

Postbus 57239, 1040 BS Amsterdam

Werkdagen: ma t/m do