

5.1.2,e

**Van:** 5.1.2,e  
**Verzonden:** donderdag 16 november 2023 13:25  
**Aan:** 5.1.2,e  
5.1.2,e RE: Z2023-WP000776 - nabij 5.1.2,e ; Negatief advies Brandweer

Beste 5.1.2,e,  
Onderstaande mail werd naar mij doorgestuurd. Mijn vraag is of het inderdaad terecht is dat de vergunning hierop geweigerd is. Hopelijk kan het alsnog nader worden toegelicht waar ze aanpassing moeten doen, het schijnt om alleen een deurknop te gaan? Ik hoor het graag, want ik zou het waarderen als zij geen verzoek tot opschorting hoeven doen. Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

5.1.2,e

Stadsgebied Weesp  
Gemeente Amsterdam

5.1.2,e

5.1.2,e

**Verzonden:** dinsdag 14 november 2023 16:26

**Aan:** 5.1.2,e >

**CC:** 5.1.2,e

**Onderwerp:** RE: Z2023-WP000776 - nabij 5.1.2,e ; Negatief advies Brandweer

Geachte 5.1.2,e,

Gezien de reactie van de brandweer hebben wij één opmerking uit hun brief niet helemaal correct verwerkt. Het zou ons inziens wenselijk en passend zijn om hier niet de gehele vergunning hier op de weigeren, maar een reactie te sturen dat we aan alle punten wel voldoen maar op één punt een andere interpretatie hebben gehad, met een verzoek tot aanpassing.

Het betreft een aanpassing van een deurknop op de deur in de fietsenstallingen van de appartementen gebouwen. Dit hebben we verwerkt, zie hiervoor de aangepaste tekeningenset pagina 11 en 20. Hierin is de deurknop bij de deuren van de fietsenstalling aangepast. E.e.a. betrekking op BB 2012, artikel 7.12 uit brief brandweer. Wij gaan er vanuit dat, aangezien we geen reactie hebben op de andere punten in die brief, deze allen akkoord zijn bevonden. De set hebben we ingediend bij in het omgevingsloket : 22072\_Weesperschool\_tekeningenset\_pdf, volledigheidshalve ook te downloaden middels onderstaande link.

Er van uitgaande dat we géén verzoek tot opschorting hoeven te doen.

Datum Di, 14 Nov 2023

Opdracht gegeven door: 5.1.2,e (BPD, Noord-West)

Geldig tot en met: Di, 21 Nov 2023

Downloaden [Klik hier om naar de download pagina te gaan](#)

Het uploaden van de aan u beschikbaar gestelde bestanden kan enige tijd duren. Indien de bestanden nog niet beschikbaar zijn, kunt u het op een later tijdstip nogmaals proberen.

#### Document(en)

 22072 Weesperschool tekeningenset

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

Ontwikkelaar

**BPD Ontwikkeling BV**  
IJsbaanpad 1, 1076 CV Amsterdam  
Postbus 51262, 1007 EG Amsterdam



T: + 5.1.2.e

5.1.2.e

W: [www.bpd.nl](http://www.bpd.nl)

Kamer van Koophandel 08013158  
Onderdeel van Rabobank

Van: 5.1.2.e

Verzonden: maandag 13 november 2023 14:34

Aan: 5.1.2.e

Onderwerp: Z2023-WP000776 - 5.1.2.e Negatief advies Brandweer

Geachte 5.1.2.e,

Uw initiatief is getoetst aan de geldende wet- en regelgeving en **opnieuw niet akkoord** bevonden. Het betreft het volgende:

De brandweer heeft ten aanzien van uw plan een negatief advies uitgebracht:

**BB 2012, artikel 7.12**

Afwijking

*Uit de plattegrondtekeningen (bouwkundige en in bijlage brandveiligheidsrapportage) blijkt onvoldoende dat de deur in de fietsenstalling die leidt naar het aansluitend terrein aan de binnenzijde is voorzien van een geschikt deurbeslag om de deur te gebruiken als vluchtdoor, bijvoorbeeld een draaiknopcilinder. Wij verzoeken de aanvrager om de plattegrondtekeningen hierop aan te passen.*

Als gevolg van bovengenoemde negatieve beoordeling en de ingewonnen adviezen moeten wij de omgevingsvergunning voor de aangevraagde activiteit weigeren.

Wij stellen u hierbij in de gelegenheid om uw plan aan te passen/aan te vullen, zodat uw plan nogmaals kan worden beoordeeld. Omdat wij u de mogelijkheid bieden een aangepast voorstel in te dienen, verzoeken wij u om de behandeltermijn van uw aanvraag Omgevingsvergunning, volgens de Algemene Wet Bestuursrecht artikel 4.15 lid 2, met een periode van 4 weken op te schorten.

Indien u hiervan gebruik wilt maken en om zo vooralsnog een weigering van uw aanvraag te voorkomen, verzoeken wij u om **uiterlijk 20 november 2023** een schriftelijk bevestiging dat u akkoord gaat met de opschorting. Het aangepaste plan dient dan **uiterlijk 27 november 2023** in ons bezit te zijn. Wij wijzen u erop dat noodzakelijke planaanpassingen en nadere informatie op dezelfde wijze als de oorspronkelijke aanvraag moeten worden ingediend.

Wij informeren u dat, indien wij voor genoemde datum geen schriftelijk bevestiging van u hebben mogen ontvangen, wij dan genoodzaakt zijn om de omgevingsvergunning te weigeren.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Medewerker Team Vergunningen (VTH Zuidoost en Weesp)

Anton de Komplein 150

Postbus 12491

1102 CW Amsterdam

**Gemeente Amsterdam**

5.1.2.e

🌳 Save a tree...

please don't print this e-mail unless you really need to .....

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: [www.amsterdam.nl/proclaimer](http://www.amsterdam.nl/proclaimer).

De inhoud van dit email bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld om gelezen te worden door de

geadresseerde. Wij verzoeken u derhalve dit email bericht direct aan de geadresseerde te overhandigen. Indien dit email bericht per vergissing door u is ontvangen verzoeken wij u direct (telefonisch <sup>5.1.2.e</sup> ) contact met ons op te nemen. Iedere openbaarmaking, verspreiding, of vermenigvuldiging van dit email bericht is strikt verboden. Deze disclaimer bevestigt ook dat dit email bericht is gescand op de aanwezigheid van computervirussen.

---

This email and any files transmitted with it are confidential and intended so only for the use of the individual or entity to whom are addressed. If you have received this email in error please notify us immediately (phone +31 88 6500027). Every publication, circulation, or multiplication of this email is strictly forbidden.

This footnote also confirms that this email message has been scanned for the presence of computer viruses.

---