



**ZIE OOK VOORSCHRIFTEN
IN DE VERGUNNING**

Behoort bij besluit
BWT 1871021
Gemerkt C08
**Constructie op hoofdlijnen
Geen bezwaar**

XXXX
Gemeente
Amsterdam
Centrum

constructie + aansluiting gevel opgave leverancier

-Staalkwaliteit S235
-Kalkzandsteen CS20
-Betonkwaliteit C30/37
-Brandwerendheid eis
"hoofddraagconstructie" is 120minuten

Wijk: A J.J.S. 15-10-2015 Aanpassing i.v.m. aanpassingen architect
Datum: 29-05-2015
Stad: Amsterdam
Project: Bouwaanvraag
Definitief

Van Rossum Raadgevende Ingenieurs bv
Van Rossum
Postbus 37290
1000 AG Amsterdam
Tel: 020 - 618 37 11
amsterdam@vanrossum.nl
www.vanrossum.nl

Ir. A.G. van der Star o.l.
Postbus 37290
1000 AG Amsterdam
Tel: 020 - 618 37 11
amsterdam@vanrossum.nl
www.vanrossum.nl

Van Rossum
INGENIEURS

Heinekenhoek Leidseplein Amsterdam
Nieuwmarkt 115A Amsterdam
Caransa Groep B.V. Amsterdam
Ing. M. Tromp
J.J. Spiedijk
A1
8326

Overzicht
5e Verdieping

BA10501